

LEGENDA:

CSP	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
COD	CENTRALA ODDYMIANIA
WEJ/WYJ	MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ
	CZUJKA DYMU – OPTYCZNA
	CZUJKA DYMU – OPTYCZNA ZE WSKAŹNIKIEM DO PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO
	CZUJKA DYMU – WIELOSENSOROWA
	CZUJKA TEMPERATURY
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
	SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
KP	SIŁOWNIK ELEKTYRCZNY KLAPY ODDYMIAJĄCEJ
RP0/...	RĘCZNY PRZYCISK ODDYMIANIA
R... ———	PĘTLA DOZOROWA YnTKSYekw 1x2x0,8
– – – –	PRZEWÓD HDGs 2x1,5
R1/3/20–36	NR PĘTLI / PIĘTRO / NUMER URZĄDZENIA SAP

UWAGA:

1) ZABEZPIECZENIE DLA CENTRAL NALEŻY OZNACZYĆ W ROZDZIELNICACH CZERWONĄ TABLICZKĄ "CSP" I "COD"
2) SCHEMAT CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PLANEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
3) SPRZĘT ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR
4) SYGNAŁY NAPIĘCIOWE LUB STYKI BEZPOTENCJAŁOWE MODUŁÓW WE/WY DOPROWADZIĆ DO WEJŚĆ STEROWNIKÓW KONTROLI DOSTĘPU KD/0/1, KD/0/2, KD/0/4, KD/0/11 i KD/2/15 DLA ZAPEWNIENIA EWAKUACJI PRZY AKTYWACJI ALARMU Z CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU (CSP)
5) POŁĄCZENIE MIĘDZY STEROWNIKIEM SKD A MODUŁAMI WE/WY WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 2x1,5
6) SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT BUDOWLANY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09	Numer projektu: AAG/13/0049
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: mgr inż. Piotr Zawodny Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr 187/94	Data: grudzień 2013 Branża: elektroenergetyczna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	Skala rysunku: -
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat instalacji niskoprądowych - System sygnalizacji pożaru (SSP)		Numer rysunku: EN-04

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie