

LEGENDA:

ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- *TG– rozdzielnica główna*
- *TNR– rozdzielnica główna napięcia rezerwowanego (i gwarantowanego)*
- *TP.. – piętrowa rozdzielnica elektryczna*
- *TK.. – pietrowa rozdzielnica napięcia gwarantowanego*
- *THVAC – pietrowa rozdzielnica wentylacji*
- *RWN – rozdzielnica podstaw VBP (w zakresie dostawcy systemu wentylacji)*

PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- *GWP – główny wyłącznik obiektu*
- *GWUPS – główny wyłącznik UPS*

GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYŃCZE 230V/16A IP20

GNIAZDO PODTYNKOWE POJEDYŃCZE 230V/16A IP44

GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE 230V/16A IP20

GNIAZDO PODTYNKOWE PODWÓJNE 230V/16A IP44

GNIAZDO SIŁOWE NATYNKOWE 5P 400V/16A IP44

ZESTAW GNIAZD (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
- *PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW)*
- *2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 2xRJ45*

PEL 2 ZESTAW GNIAZD II (ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE)
- *PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY (ZESTAW II)*
- *2x230V/16A + 2x230V/16A/DATA + 4xRJ45*

ZESTAW GNIAZD
- 2x(2x230V/16A+2x230VDATA+2xRJ45)
- GNIAZDA W PUSZCE PODŁOGOWEJ

GPD GŁÓWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

UPS UPS (ZASILANIE GWARANTOWANE)

K300/50/2 TRASY KABLOWE

K400/50/2 TRASY KABLOWE

TRASY KABLOWE – PIONOWE

KW... KLIMATYZATOR
- *KZ1 – jednostka wewnętrzna serwerowni 1,5kW*
- *KZ2 – jednostka wewnętrzna serwerowni 1,5kW*

KZ...
- *KW1 – jednostka zewnętrzna serwerowni 230V/2kW*
- *KW2 – jednostka zewnętrzna serwerowni 230V/2kW*

W... WENTYLATOR
- *WN1 – wentylator nawiewny 230V/308W*
- *WW1 – wentylator wywiewny 230V/308W*
- *WN2 – wentylator nawiewny 400V/935W*
- *WW2 – wentylator wywiewny 400V/935W*
- *WNA... – wentylator nasady VBP 10VDC/14W*

PW ZBIORNIKOWY PODGRZEWACZ WODY 400V/9kW

GE GRZEJNIK ELEKTRYCZNY 230V/0,5kW

UWAGA:

1) WSZELKIEGO RODZAJU OSPRZĘT I URZĄDZENIA INSTALOWAĆ ZGODNIE Z KARTAMI TECHINICZNYMI PRODUCENTA
2) UNIKAĆ PROWADZENIA WSZELKICH INSTALACJI PRZEZ POMIESZCZENIE 0.17 Z WYJĄTKIEM JEGO OŚWIETLENIA
3) PIONOWE TRASY KABLOWE WYKONAĆ DRABINKĄ K400/50/2
4) INSTALACJĘ WYKONYWAĆ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZWIĄZAŃ POZOSTAŁYCH BRANŻ
5) POZOZSTAŁE WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT BUDOWLANY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Stachowski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09

Sprawdzający:
mgr inż. Piotr Zawodny
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr 187/94

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Górny

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Numer projektu: AAG/13/0049

Data: grudzień 2013

Branża: elektroenergetyczna

Skala rysunku: 1:100

Tytuł rysunku:
Plan instalacji siły i gniazd wtyczkowych - parter

Numer rysunku: ES-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie