



- LEGENDA:**
- UZIOM FeZn30x4
 - ⊕ ZŁĄCZE KONTROLNO POMIAROWE
 - POŁĄCZENIE SPRAWKI
 - ⚡ UZIOM PIONOWY POGRAŻANY
 - PRZEWÓD ODGROMOWY FeZn ø8
 - ZMÓD PIONOWY FeZn ø8
 - POŁĄCZENIE SKRĘCANE
 - KZ... – JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA KLIMATYZATORA
 - W... PODSTAWA WENTYLATORA DACHOWEGO

UWAGA:
1. SPOSÓB WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM

PROJEKT BUDOWLANY			
Nazwa zadania:		Projektant:	
AAG s.c.		mgr inż. Grzegorz Stachowiak	
Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601		Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SK2830/POEN/9	
Anachit Group s.c.		Sprawozdanie:	
ul. Chorzowska 64		mgr inż. Krzysztof Gorny	
ul. 10 Główna		Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr 16794	
ul. 10 Główna		Opis:	
www.aag.com.pl		mgr inż. Krzysztof Gorny	
tel. [032] 331 16 17		Data projektu:	
fax [032] 334 71 69		Plan instalacji uzmięniająco-odgromowej	
Koordynacja projektu:		Wyszukiwanie niezgodności i niemożliwości planemnie uszkożeń z projektantem, wyznaczenie i zgłoszenie sprawozdanie na budowie	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		Numer projektu:	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		AAG/130049	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		Data:	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		grudzień 2013	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		Branża:	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		elektroenergetyczna	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		Skala rysunku:	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		1:100	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		Numer rysunku:	
mgr inż. arch. Kordian Odojczak		EQU-01	