



PRZEWODY OD LISTWY KONTROLNEJ
DO LICZNIKA:

- OBWODY PRĄDOWE – DY2,5mm²
- OBWODY NAPIĘCIOWE – DY1,5mm²

PRZEWODY OD PRZEKŁADNIKÓW LISTWY
KONTROLNEJ:

- OBWODY PRĄDOWE – 7xYKSY 2,5mm²
- OBWODY NAPIĘCIOWE – 5xYKSY 1,5mm²

PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601		Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/06	
Adres: AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-eg.com.pl www.an-eg.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69		Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	
Tytuł rysunku: Schemat układu pomiarowego złącza ZK-2		Data: grudzień 2013	
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bąkowski mgr inż. arch. Konrad Otdomiek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Branża: elektroenergetyczna	
Wszystkie niezgodności i niedociągnięcia pismem uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie		Skala rysunku: 1:10	
		Numer rysunku: ES-05.1	