

TK0/FK17	TK0/FK18	TK0/FK19	TK0/FK20	TK0/FK21		TK0/FZM01	TK0/FZM02	TK0/FZM03	TK0/FZM04	TK0/FZM05	TK0/FZM06		TK0/FK19	TK0/FK20				TK2/FK24	
YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5		5xYDYżo 3x2,5	5xYDYżo 3x2,5	5xYDYżo 3x2,5	5xYDYżo 3x2,5	5xYDYżo 3x2,5	5xYDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5	YDY 3x1,5				YDYżo 3x1,5	
KONTROLA DOSTĘPU 0.27	KONTROLA DOSTĘPU 0.25 0.26	KONTROLA DOSTĘPU 0.22 0.24	KONTROLA DOSTĘPU 0.05 0.08	KONTROLA DOSTĘPU 0.18 0.19		ZASILACZE KAMER WEWNĘTRZNYCH 0.02 0.04 0.27 0.01 0.06	ZASILACZE KAMER WEWNĘTRZNYCH 0.04 0.20 0.22 0.27	ZASILACZE KAMER ZEWNĘTRZNYCH	ZASILACZE KAMER ZEWNĘTRZNYCH	GRZAŁKI KAMER ZEWNĘTRZNYCH	GRZAŁKI KAMER ZEWNĘTRZNYCH	REZERWA	CENTRALA SYGNALIZACJI ALARMU 0.06	EKSPANDER WEJŚĆ 0.04	REZERWA	REZERWA	REZERWA	WIDEODOMOFON DYŻURKI	

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09	Numer projektu: AAG/13/0049
	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10	Data: grudzień 2013 Branża: elektroenergetyczna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	Skala rysunku: -
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy TK0		Numer rysunku: ES-13.2

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie