



Legenda:

$\Phi: 0 \text{ W}$
 $1.003 +12^\circ \text{C}$

22KV/600
[400 mm]

F117 - 1000 W

④

opis pomieszczenia:
straty ciepła
nr pom., temp. obl.,

grzejnik płytowy zintegrowany
z zaworem termostatycznym

grzejnik elektryczny
P=1000W; U=230V

przewody instalacji c.o. (Z+P)

pion instalacji c.o. (Z+P)

UWAGI:

- Główne przewody instalacji c.o. prowadzić w przestrzeni międzystropowej korytarza.
- Przewody instalacji c.o. prowadzić w posadzce lub w bruździe ściennej możliwie blisko posadzki
- Przewody instalacji c.o. prowadzone w posadzce zaizolować otuliną z pianki PE o grubości 6 mm.
- Podejścia do grzejników wykonać od ściany.
- Wszystkie przewody w miejscach przejść przez dylatację i przegrody budowlane należy zabezpieczyć peszlami lub izolacją z pianki poliuretanowej na długości ok 30cm;

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax. [032] 334 71 69

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Oziębek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Tytuł rysunku:
Rzut parteru – instalacja ogrzewcza

PROJEKT BUDOWLANY – WYTYCZNE WYKONAWCZE

Projektant:
mgr inż. MIROSLAW WYDERKA
Uprawnienia budowlane w specjalności
sanitarnej SLK/2776/PWOS/09

Sprawdzający:
inż. ZDZISLAW DĄBROWSKI
Uprawnienia budowlane w specjalności
sanitarnej 271/80

Numer projektu:
AAG/13/0049

Data:
grudzień 2013
Branża:
sanitarna

Skala rysunku:
1:100

Numer rysunku:
CO-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie