



UWAGA:

- 1) SCHEMAT ROZPATRYWAC Z PLANEM ZEWNĘTRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNYCH I NISKOPROADOWYCH
- 2) OD SŁUPA I/5 DO SŁUPKA I/8 NALEŻY UŁOŻYC KABEL YKY 3x2,5mm<sup>2</sup>
- 3) UZIOMY WYKONAĆ SZPILKAMI MIĘDZANYMI Ø20mm 1,5m. GDY ZMIERZONA REZYSTANCJA PRZEKRACZA WARTOŚĆ DOPUSZCZALNĄ UZIOM NALEŻY ROZBUDOWAĆ I PONOWNIE WYKONAĆ POMIARY
- 4) OD ZŁĄCZY IZK ZABUDOWANYCH W SŁUPACH DO PRZYLĄCZY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POPROWADZIĆ PRZEWÓD YDYzo 3x2,5mm<sup>2</sup>
- 5) W SŁUPKU ŚWIE TLNYM I/7 ZABUDOWAĆ PUSZKĘ HERMETYCZNĄ IP55 W CELU WYKONANIA ZASILANIA PRZELOTOWEGO DO SŁUPKA I/8. W SŁUPKACH ŚWIE TLNYCH ZASTOSOWAĆ ZŁĄCZA IZK

PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Katowicach-Dziedziach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601		Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PW/OE/09	
Adres: Anarchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69		Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PW/OE/10	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Łompy 19		Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	
Tytuł rysunku: Schemat oświetlenia terenu		Numer rysunku: ES-12.1	