



NR. OBWODU/No. CIRCUIT	TNR/F001				TK0/F001	TK0/F002	TK0/F003	TK0/F004	TK0/F005	TK0/F006	TK0/F007	TK0/F008	TK0/F009	TK0/F010	TK0/F011
Typ KABLA/CABLE TYPE	YKY205x16				YDY20 4x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 4x1,5	2xYDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 5x1,5	
MOC/POWER															
OPIS		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TNR			OSWIETLЕНИЕ 0,22 0,23 0,24	OSWIETLЕНИЕ 0,25 0,26 0,27	OSWIETLЕНИЕ 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10	OSWIETLЕНИЕ 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16	OSWIETLЕНИЕ 0,17 0,18 0,28 0,29 0,30	OSWIETLЕНИЕ ARCHITEKTONICZNE	OSWIETLЕНИЕ SEKCJA a 0,04	OSWIETLЕНИЕ 0,20 0,21 1,01 2,01	OSWIETLЕНИЕ SEKCJA b 0,04	OSWIETLЕНИЕ SEKCJA c 0,19	ZASILANIE ZEGARÓW, ASIR, TNR
DESCRIPTION															

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony P porażeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PROJEKT WYKONAWCZY									
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601					Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK2930/PWOE/09				
Adres: AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-eg.com.pl www.an-eg.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69					Sprawdzący: mgr inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK2971/PWOE/10				
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19					Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny				
Typ rysunku: Schemat rozdzielnic TK0					Numer rysunku: ES-13				
Wszystkie niezgodności i niedokończoności pismem uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędnice sprawdzić na budowie									
0 0	0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	0 6	0 7	0 8	0 9