

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		TNR/F003						TK2/F001	TK2/F002	TK2/F003	TK2/F004	TK2/F005	TK2/F006	TK2/F007	TK2/F008		
TYP KABLA/CABLE TYPE		YKYżo5x16						YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5	YDYżo 4x1,5		
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TNR	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ KLASA C	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3		OŚWIETLENIE 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21	OŚWIETLENIE 2.22 2.23 2.24 2.25	OŚWIETLENIE 2.03 2.04 2.05 2.06	OŚWIETLENIE 2.07 2.08 2.10 2.11	OŚWIETLENIE 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16	OŚWIETLENIE SEKCJA a 2.09	OŚWIETLENIE SEKCJA b 2.02	OŚWIETLENIE SEKCJA c 2.02	REZERWA	

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09	Numer projektu: AAG/13/0049
	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10	Data: grudzień 2013 Branża: elektroenergetyczna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	Skala rysunku: -
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy TK2		Numer rysunku: ES-15

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie