III/4



PROJ. STALOWY OKRĄGŁY SŁUP OŚWIETLENIOWY TYPU CS60–70/3, NA FUNDAMENCIE F120–R. PODWÓJNY WYSIĘGNIK TYPU W1F0A05/10 Z WYSIĘGIEM 0,5m I KĄTEM POCHYLENIA 10°. OPRAWA TYPU BOYEN 5003500 BOY8.28LED 59W LED MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 7,5m

II/1



PROJ. STALOWY OKRĄGŁY SŁUP OŚWIETLENIOWY TYPU CS60–70/3, NA FUNDAMENCIE F120–R. PODWÓJNY WYSIĘGNIK TYPU W2F0A05/10 Z WYSIĘGIEM 0,5m I KĄTEM POCHYLENIA 10°. OPRAWY TYPU BOYEN 5003500 BOY8.28LED 59W LED MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 7,5m

I/7



PROJ. SŁUPEK ŚWIETLNY TYPU LH–106 85 LED 18W, 230V (186x186x1000)



PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ SK–2, DWUELEMENTOWA (1390x930x1000) Z RAMĄ PODWÓJNĄ LEKKĄ RL2 (975x488x60) I POKRYWĄ LEKKĄ. PODWÓJNĄ PL2 (972x485x60)

PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI DLA INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU SK–1, JEDNOELEMENTOWA (575x575x720) Z RAMĄ POJEDYNCZĄ LEKKĄ RL1 (680x680x90) I POKRYWĄ LEKKĄ. POJEDYNCZĄ PL1 (485x485x60)

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Stachowski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09

Sprawdzający:
inż. Stanisław Chmielewski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Górny

Numer projektu: AAG/13/0049

Data: grudzień 2013

Branża: elektroenergetyczna

Skala rysunku: -

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Tytuł rysunku:
Schemat oświetlenia terenu - oznaczenia

Numer rysunku: ES-12.2

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie