



	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
										09

UWAGA:

- 1) SYGNALY 12VDC LUB STYKI NO ZWALNIANIA RYGŁA STACJI WYWOŁAWCZEJ
WYPROWADZIĆ DO WEJŚĆ MODUŁU STEROWNIKA KONTROLI DOSTĘPU
- 2) SCHEMAT CZYTAĆ W POWIĄZANIU Z PLANEM INSTALACJI
NISKOPRĄDOWYCH I SCHEMATAMI ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
- 3) STEROWNIK I RADIOLINIE DO STEROWANIA BRAM LOKALIZOWAĆ
MOŻLIWIE NAJBŁIŻEJ WZGLĘDEM SIEBIE
- 4) SPRZĘT ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR
- 5) SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI PODAĆ W OPISIE TECHNICZNYM

- MODUŁ STEROWNIKA DLA JEDNEGO WEJŚCIA
- MODUŁ STEROWNIKA DLA BRAM PRZESUNNYCH
- KONTROLA DOSTĘPU – DWUSTRONNA
- KONTROLA DOSTĘPU – JEDNOSTRONNA
- ZASILACZ STEROWNIKA SKD
-
- RADIOLINIA BRAMY PRZESUNWEJ STEROWANA Z PILOTA
- STACJA ODBIORCZA (MONITOR BEZSLUCHAKOWY)
- STACJA WYWOŁAWCZA WIDEODOMOFONU
- ZASILACZ WIDEODOMOFONU
-

RROZDZIELACZ



PROJEKT WYKONAWCZY			
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3786/601		Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/08	
Adres: Anarchi Group s.c. ul. Chorowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69		Sprawdzący: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	
Tytuł rysunku: Schemat instalacji niskoprądowych - System kontroli dostępu (SKD)		Data: grudzień 2013	
Wszystkie niezgodności i niedociągnięcia pismemnie uzgodnić z projektantem, wymiary i zrzędną sprawdzić na budowie		Branża: elektroenergetyczna	
		Skala rysunku: -	
		Numer rysunku: EN-07.1	