

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		TNR/F004						THVAC/FW01		THVAC/FW03	THVAC/FW04	THVAC/FW05	THVAC/FW06			THVAC/FSW1	THVAC/FSW2
TYP KABLA/CABLE TYPE		YKYżo5x16						YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x4	YDYżo 3x4	YDYżo 4x4	YDYżo 4x4				
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TNR	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3			ROZDZIELNICA WENTYLATORÓW NASAD VBP 2.01	REZERWA	WENTYLATOR KANAŁOWY NAWIEWNY 0.15	WENTYLATOR KANAŁOWY WYWIEWNY 0.15	WENTYLATOR KANAŁOWY NAWIEWNY 1.23	WENTYLATOR KANAŁOWY WYWIEWNY 1.23	REZERWA	REZERWA	WENTYLACJA STEROWANIE	WENTYLACJA STEROWANIE

POŁĄCZENIA MIĘDZY STEROWNIKAMI ZX-VBP (ZABUDOWANYMI W ROZDZIELNICY RWN) A NASADAMI WENTYLACYJNYMI VBP WYKONAĆ PRZEWODEM YDYżo 3x1,5mm2

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Stachowski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09

Sprawdzający:
inż. Stanisław Chmielewski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Górny

Numer projektu:
AAG/13/0049

Data:
grudzień 2013

Branża:
elektroenergetyczna

Skala rysunku:
-

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Tytuł rysunku:
Schemat rozdzielnicy THVAC

Numer rysunku:
ES-16

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie