










	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09																																																
A	<div>LEGENDA:</div> <div><div></div><div>CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU</div></div> <div><div></div><div>CENTRALA ODDYMANIA</div></div> <div><div></div><div>MODUŁ WEJŚĆ/WYJŚĆ</div></div> <div><div></div><div>CZUJKA DYMU – OPTYCZNA</div></div> <div><div></div><div>CZUJKA DYMU – OPTYCZNA ZE WSKAŹNIKIEM DO PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO</div></div> <div><div></div><div>RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU</div></div> <div><div></div><div>SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY</div></div> <div><div></div><div>SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY KLAPY ODDYMAJĄCEJ</div></div> <div><div></div><div>RĘCZNY PRZYCIŚK ODDYMANIA</div></div> <div><div>R... _____</div><div>PĘTLA DOZOROWA YnTKSyekw 2x2x0,8</div></div> <div><div>-----</div><div>PRZEWÓD HDGs 2x1,5</div></div> <div><div>R1/3/20-36</div><div>NR PĘTLI / PIĘTRO / NUMER URZĄDZENIA SAP</div></div>																																																									
B																																																										
C																																																										
D																																																										
E	<div>UWAGA:</div> <div>1) ZABEZPIECZENIE DLA CENTRAL NALEŻY OZNACZYĆ W ROZDZIELNICACH CZERWONĄ TABLICZKĄ "CSP" I "COD"</div> <div>2) SCHEMAT CZYTAC W POWIĄZANIU Z PLANEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH</div> <div>3) SPRZĘT ZAMONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ DTR</div> <div>4) SYGNALY NAPIĘCIOWE LUB STYKI BEZPOTENCJALOWE MODUŁÓW WE/WY DOPROWADZIĆ DO WEJŚĆ STEROWNIKÓW KONTROLI DOSTĘPU KD/0/1, KD/0/2, KD/0/4, KD/0/11 i KD/2/15 DLA ZAPEWNIENIA EWAKUACJI PRZY AKTYWACJI ALARMU Z CENTRALI SYGNALIZACJI POŻARU (CSP)</div> <div>5) POŁĄCZENIE MIĘDZY STEROWNIKIEM SKD A MODUŁAMI WE/WY WYKONAĆ PRZEWODEM HDGs 2x1,5</div> <div>6) KOMUNIKACJA MIĘDZY CENTRALAMI SSP I COD ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZY WYKORZYSTANIU MODUŁÓW WE/WY</div> <div>7) SZCZEGÓŁY WYKONANIA INSTALACJI PODANO W OPISIE TECHNICZNYM</div>																																																									
F																																																										
G																																																										
H	<div>PROJEKT WYKONAWCZY</div> <table><tr><td colspan="2">Nacznik zadani:</td><td colspan="2">Projektant:</td><td colspan="2">Numer projektu:</td></tr><tr><td colspan="2">Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601</td><td colspan="2">mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09-</td><td colspan="2">AAG/13/0049</td></tr><tr><td colspan="2">Adres:</td><td colspan="2">Sprawdzający:</td><td colspan="2">Data:</td></tr><tr><td colspan="2">Anarchi Group S.C. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-ag.com.pl www.an-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69</td><td colspan="2">inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10-</td><td colspan="2">grudzień 2013</td></tr><tr><td colspan="2">Investor:</td><td colspan="2">Opisownik:</td><td colspan="2">Skala rysunku:</td></tr><tr><td colspan="2">Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19</td><td colspan="2">mgr inż. Krzysztof Górny</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td colspan="2">Typul rysunek:</td><td colspan="2">Numer rysunek:</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Schemat instalacji niskoprądowych (SSP)</td><td colspan="2">EN-04</td><td colspan="2"></td></tr></table> <div>Wszystkie niezgodności i nieskośności pisemnie uzgodnić z projektantem; wyniki i rzędne sprawdzić na budowie</div>										Nacznik zadani:		Projektant:		Numer projektu:		Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601		mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09-		AAG/13/0049		Adres:		Sprawdzający:		Data:		Anarchi Group S.C. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-ag.com.pl www.an-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69		inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10-		grudzień 2013		Investor:		Opisownik:		Skala rysunku:		Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		mgr inż. Krzysztof Górny		-		Typul rysunek:		Numer rysunek:				Schemat instalacji niskoprądowych (SSP)		EN-04			
Nacznik zadani:		Projektant:		Numer projektu:																																																						
Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601		mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09-		AAG/13/0049																																																						
Adres:		Sprawdzający:		Data:																																																						
Anarchi Group S.C. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-ag.com.pl www.an-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax [032] 334 71 69		inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10-		grudzień 2013																																																						
Investor:		Opisownik:		Skala rysunku:																																																						
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		mgr inż. Krzysztof Górny		-																																																						
Typul rysunek:		Numer rysunek:																																																								
Schemat instalacji niskoprądowych (SSP)		EN-04																																																								
I																																																										

PROJEKT WYKONAWCZY			
AAG S.C.		Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PW/OE/09
AnArchi Group S.C. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69		Adres: Komisarjat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesola, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PW/OE/10
Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19		Tytuł rysunku: Schemat instalacji niskoprądowych - System sygnalizacji pożaru (SSP)	Opisane: mgr inż. Krzysztof Górny
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Otdzimek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk		Wszystkie niezgodności i niedłkości pismem uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie	
Numer projektu: AAG/13/0049		Data: grudzień 2013	
Branża: elektroenergetyczna		Skala rysunku: -	
Numer rysunku: EN-04			