

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN-S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		TG/F001						TP0/FS03	TP0/FS04	TP0/FS05			TP0/FS08	TP0/FS09	TP0/FS10	TP0/FS11	TP0/FS12
TYP KABLA/CABLE TYPE		YDYżo5x6						YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5			YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TG	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	REZERWA	REZERWA	PEL 0.18	PEL 0.22 0.25	PEL 0.26 0.27	REZERWA	REZERWA	GNIAZDA 0.07 0.09 0.10	GNIAZDA KUCHNIA 0.07	GNIAZDA 0.11 0.12 0.13 0.14 0.16	GNIAZDA 0.15 0.18 0.29	GNIAZDA 0.21 0.23 0.24

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.	Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09	Numer projektu: AAG/13/0049
AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax.[032] 334 71 69	Adres: Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice	Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10	Data: grudzień 2013 Branża: elektroenergetyczna
	Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	Opracował: mgr inż. Krzysztof Górny	Skala rysunku: -
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Bagrowski mgr inż. arch. Konrad Odziomek mgr inż. arch. Anna Tkaczyk	Tytuł rysunku: Schemat rozdzielnicy TP0		Numer rysunku: ES-09

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie