P_i = 14,8kW
P_o = 8,8kW
I_o = 13,5A



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Uklad sieci TN–S
System ochrony p.porazeniowej:
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No.CIRCUIT		TG/F003					TP2/FS01	TP2/FS02	TP2/FS03	TP2/FS04	TP2/FS05	TP2/FS06	TP2/FS07	TP2/FS08		TP2/FS10	TP2/FS11
TYP KABLA/CABLE TYPE		YDYżo5x16					YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x2,5
MOC/POWER																	
OPIS DESCRIPTION		ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TG	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3		PEL 2.17 2.18 2.19	PEL 2.20 2.21	PEL 2.22 2.23	PEL 2.24 2.25	PEL 2.03	PEL 2.04 2.05 2.06	PEL 2.07	PEL 2.08	REZERWA	GNIAZDA 2.14	GNIAZDA 2.15 2.16

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Stachowski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09

Sprawdzający:
inż. Stanisław Chmielewski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Górny

Numer projektu:
AAG/13/0049

Data:
grudzień 2013

Branża:
elektroenergetyczna

Skala rysunku:
-

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Tytuł rysunku:
Schemat rozdzielnicy TP2

Numer rysunku:
ES-11

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie