Woj.24 śląskie
Powiat: 2402 bielski
J. ewid.: 240204_4 Czechowice-Dziedzice-miasto
Obręb: 1, Czechowice
KERG 1/1043/13

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Czechowice-Dziedzice ul. A. Mickiewicza
dz. 3788/601

kontury użytków gruntowych
zakres aktualizacji
granice działek
linie rozgraniczające z MPZT
projekt ZUDP

Mapa aktualna w zakresie syt.-wys. i uzbrojenia terenu
Dla przedmiotowej działki brak służebności gruntowych
Skala 1:500
Sekcje ukł. 2000-6.122.30.16.33, 6.122.30.21.11
Układ wysokościowy Kronsztad't
Uwaga: Budynek nie będzie sytuowany bliżej niż 4 m. od granicy działki
Stan na dzień 14.11.2013 r



LEGENDA:

- PROJ. KANALIZACJA ELEKTROENERGETYCZNA I NISKOPRĄDOWA
- PROJ. KANALIZACJA TELETECHNICZNA
- SK-2 — PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI TELETECHINCZNEJ SK-2, DWUELEMENTOWA (1390x930x1000) Z RAMĄ PODWÓJNĄ LEKKĄ RL2 (975x488x60) I POKRYWĄ LEKKĄ PODWÓJNĄ PL2 (972x485x60)
- SK-2 — PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ SK-2, DWUELEMENTOWA (1390x930x1000) Z RAMĄ PODWÓJNĄ LEKKĄ RL2 (975x488x60) I POKRYWĄ LEKKĄ PODWÓJNĄ PL2 (972x485x60)
- SK-1 — PROJ. STUDNIA KABLOWA KANALIZACJI DLA INSTALACJI OŚWIETLENIA TERENU SK-1, JEDNOELEMENTOWA (575x575x720) Z RAMĄ POJEDYNCZĄ LEKKĄ RL1 (680x680x90) I POKRYWĄ LEKKĄ POJEDYNCZĄ PL1 (485x485x60)
- PROJ. STACJONARNY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY TYPU GI 82 S AUT, MOC AWARYJNA LPT 81KVA, W OBUDOWIE WYCISZONEJ. FUNKACJA AUTOMATYCZNEGO ROZRUCHU
- II/2 — PROJ. STALOWY OKRĄGŁY SŁUP OŚWIETLENIOWY TYPU CS60-70/3, NA FUNDAMENCIE F120-R. PODWÓJNY WYSIĘGNIK TYPU W2F0A05/10 Z WYSIĘGIEM 0,5m I KĄTEM POCHYLENIA 10°. OPRAWY TYPU BOYEN 5003500 BOY8.28LED 59W LED MONTOWANE NA WYSOKOŚCI 7,5m
- I/1 — NR OBWODU/NR SŁUPA — PROJ. STALOWY OKRĄGŁY SŁUP OŚWIETLENIOWY TYPU CS60-70/3, NA FUNDAMENCIE F120-R. PODWÓJNY WYSIĘGNIK TYPU W1F0A05/10 Z WYSIĘGIEM 0,5m I KĄTEM POCHYLENIA 10°. OPRAWA TYPU BOYEN 5003500 BOY8.28LED 59W LED MONTOWANA NA WYSOKOŚCI 7,5m
- LED/... — PROJ. SŁUPEK ŚWIETLNY TYPU LH-106 85 LED 18W, 230V (186x186x1000)
- ZK-2 — PROJ. ZŁĄCZE KABLOWO-POMIAROWE TYPU ZK2a-1PP Z UKŁADEM PÓŁPOŚREDNIM (1320x320x1130)
- SO — PROJ. SZAFA OŚWIETLENIA TERENU TYPU RSOU4-35/10 (800x250x1125)
- eNNO — PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA (INSTALACJA OŚWIETLENIA)
- eNN — PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA (INSTALACJA SIŁY)
- eNSTER — PROJ. KABEL NISKIEGO NAPIĘCIA (STEROWNICZY)
- enp — PROJ. KABEL NISKOPRĄDOWY (SYGNAŁOWY)

OPIS SIECI KABLOWYCH:

OZNACZENIE NA PLANIE – TYP KABLA ELEKTRYCZNEGO, DŁUGOŚĆ, (RELACJA)

E/1 – 4xYKY 1x70mm² 0,6/1kV+YKY 1x35mm² 0,6/1kV , L=70m, (AGREGAT-ROZDZIELNICA TNR)
E/2 – YKYzo 3x4mm² 0,6/1kV, L=70m, (ROZDZIELNICA TNR-AGREGAT)
E/3 – YKSY 7x1,5mm² 0,6/1kV, L=70m, (ROZDZIELNICA TG-AGREGAT)
E/4 – YKYzo 5x16mm² 0,6/1kV, L=75m, (ROZDZIELNICA TG-SZAFA SO)
E/5 – YKYzo 5x10mm² 0,6/1kV, L=160m, (SZAFA SO-SŁUP I/6)
E/6 – YKYzo 5x10mm² 0,6/1kV, L=85m, (SZAFA SO-SŁUP II/5)
E/7 – YKYzo 5x10mm² 0,6/1kV, L=120m, (SZAFA SO-SŁUP III/5)
E/8 – YKYzo 3x2,5mm² 0,6/1kV, L=35m, (SŁUP NR I/5-SŁUPEK NR LED/2)

OZNACZENIE NA PLANIE – TYP KABLA NISKOPRĄDOWEGO, DŁUGOŚĆ, (RELACJA)

N/1 – FTPw 4x2x0,5mm², L=70m (SZAFA CCTV-SKD – KAMERA KZ/10)
N/2 – XzTKMXpw 4x2x0,5mm², L=80m (STACJA ODBIORCZA SO – SW/B1)
N/3 – XzTKMXpw 4x2x0,5mm², L=80m (STACJA ODBIORCZA SO – SW/B2)

UWAGA:

1) ZASILANIE I STEROWANIE NAPĘDÓW BRAM ROZWIERALNYCH WYKONAĆ ZGODNIE W WYMOGAMI PRODUCENTA ZAWARTYMI W DTR BRAM Z ZACHOWANIEM DOPUSZCZALNEGO SPADKU NAPIĘCIA I WYMOGÓW PN-HD 60364-4-43:2010E. OBWODY ZABEZPIECZYĆ Z PÓL REZERWOWYCH ROZDZIELNICY TKO

2) KAMERĘ KZ/10 MONTOWAĆ NA SŁUPIE OŚWIETLENIOWYM I/3 Z ZACHOWANIEM WYSOKOŚCI MONTAŻU OKREŚLONEJ W DTR PRZEZ PRODUCENTA SYSTEMU CCTV

3) STACJE WYWOŁAWCZE SW/B1 I SW/B2 SYSTEMU VIDEODOMOFONOWEGO MONTOWAĆ ZGODNIE Z DOSTARCZONĄ PRZEZ PRODUCENTA DTR

4) W OSOBNYCH RURACH KANALIZACJI NALEŻY PROWADZIĆ KABLE ELEKTROENERGETYCZNE I NISKOPRĄDOWE

5) NINIEJSZY PLAN NALEŻY ROZPATRYWAĆ ZE SCHEMATEM INSTALACJI CCTV I SKD, SCHEMATAMI ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH, SCHEMATEM SZAFY OŚWIETLENIOWEJ SO ORAZ SCHEMATEM OŚWIETLENIA TERENU

6) PRZEBIEG KABLI ZASILAJĄCYCH ZŁĄCZE ZK-2 BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ZOSTANIE UZGODNIONY W ZUD PRZEZ TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

7) WSZELKIE PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM KIEROWNIKA ROBÓT ORAZ ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE CZYNNE UZBROJENIE TERENU NIEWYSTĘPUJĄCE NA NIENIEJSZYM RYSUNKU.

PROJEKT WYKONAWCZY

AAG s.c.

AnArchi Group s.c.
ul. Chorzowska 64
44.100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl
www.a-ag.com.pl
tel. [032] 331 16 17
fax.[032] 334 71 69

Nazwa zadania:
Budowa nowej siedziby Komsariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601

Projektant:
mgr inż. Grzegorz Stachowski
Uprawniena budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/09

Numer projektu: AAG/13/0049

Adres:
Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach
ul. Wesoła, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice

Sprawdzający:
inż. Stanisław Chmielewski
Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/10

Data: grudzień 2013

Inwestor:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Opracował:
mgr inż. Krzysztof Górny

Branża: elektroenergetyczna

Skala rysunku: 1:200

Koordynacja proj.:
mgr inż. arch. Radosław Bagrowski
mgr inż. arch. Konrad Odziomek
mgr inż. arch. Anna Tkaczyk

Tytuł rysunku:
Plan zewnętrznych sieci elektrycznych i niskoprądowych

Numer rysunku: EZ-01

Wszelkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem: wymiary i rzędne sprawdzić na budowie