



NR OBWODU/NO CIRCUIT	TPP KABEL/CABLE TYPE	TG/Q1	TNR/FO01	TNR/FO02	TNR/FO03	TNR/FO04	TNR/FO05	TNR/FS06	TNR/FS07	TNR/FS08	TNR/FS09	
MOC/POWER	4xTK195 + TK72025	-	YKY205x16	YKY205x16	YKY205x16	YKY205x16	YDY203x10	YKY20 3x6	YKY20 3x6	YDY203x4	YKY203x4	
OPS DESCRIPTION	ZASILANIE REZERWOWE Z AGREGATU STACJONARNEGO	UPS ZASILANY Z ODPRYNU Q1 ROZDZIELNICY TG	ROZDZIELNICA PIERWOTNA NAPIĘCIA GMAKANTOWANIEGO (0.20)	ROZDZIELNICA PIERWOTNA NAPIĘCIA GMAKANTOWANIEGO (1.01)	ROZDZIELNICA PIERWOTNA NAPIĘCIA GMAKANTOWANIEGO (2.01)	ROZDZIELNICA URZĄDZEN HVAC (0.20)	GŁÓWNY PUNKT DYSTYBUCYJNY (0.22)	Klimatyzator 0.22 DACH	Klimatyzator 0.22 DACH	SZAF A SKD I CCTV (0.22)	POTRZEBY WŁASNE AGREGATU	REZERWA

PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komisarzatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesolej, na dz. nr 3788/601	
Projektant: mgr inż. Grzegorz Stachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2930/PWOE/08	
Numer projektu: AAG/13/0049	
Data: grudzień 2013	
Sprawdzający: inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK/2971/PWOE/40	
Branża: elektroenergetyczna	
Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Lompy 19	
Operator: mgr inż. Krzysztof Górny	
Skala rysunku: -	
Numer rysunku: ES-08	
Koordynacja proj.: mgr inż. arch. Radosław Biegowski mgr inż. arch. Konrad Odzimek mgr inż. arch. Anna Tarszyk	

Wszelkie niezgodności i nieścisłości piśmemie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędnę sprawdzić na budowie

4 0	4 1	4 2	4 3	4 4	4 5	4 6	4 7	4 8	4 9
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----