



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TN-S
System ochrony P porażeniowej;
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR OBWODU/No. CIRCUIT	TNR/F002					TK1/F001	TK1/F002	TK1/F003	TK1/F004	TK1/F005	TK1/F006	TK1/F007		
TYP KABLA/CABLE TYPE	YKY25x16					YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 3x1,5	YDY20 4x1,5	YDY20 4x1,5		
MOC/POWER														
OPIS	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TNR	OSGRANICZNIK PRZEBIEC KLASA C	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	OSWIETLENIE 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18	OSWIETLENIE 1.19 1.20 1.21 1.22	OSWIETLENIE 1.04 1.05 1.06 1.22	OSWIETLENIE 1.07 1.08 1.09 1.10	OSWIETLENIE 1.11 1.12 1.13	OSWIETLENIE SEKCJA a 1.02	OSWIETLENIE SEKCJA b 1.02	REZERWA	REZERWA
DESCRIPTION														

PROJEKT WYKONAWCZY	
Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Wesołej, na dz. nr 3788/601	Projektant: mgr inż. Grzegorz Siachowski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK2930/PWOE/09
Adres: AnArch Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@an-eg.com.pl www.an-eg.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69	Sprawdzający: mgr inż. Stanisław Chmielewski Uprawnienia budowlane w specjalności elektroenergetycznej nr SLK2971/PWOE/10
Investor: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 40-038 Katowice, ul. Łompy 19	Opis: mgr inż. Krzysztof Górny
Typ rysunku: Schemat rozdzielnic TK1	Numer rysunku: ES-14
Data: grudzień 2013	
Branża: elektroenergetyczna	
Skala rysunku: -	

Wszystkie niezgodności i niedociągnięcia pismem uzgodnić z projektantem, wymiary i rzędy sprawdzić na budowie

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----