



LEGENDA:

- OPASKA ŻWIROWA:
10 cm - Warstwa żwiru
5 cm - Podosypka piaskowa
- PROJEKTOWANE CHODNIKI:
8 cm - Kostka brukowa typu NOSTALIT
5 cm - Podosypka piaskowa
10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

NAWIERZCHNIE ZLOKALIZOWANE NA NASYPACH

- PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie
- PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE ORAZ PLACE:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- PROJEKTOWANE CHODNIKI:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

G3

NAWIERZCHNIE ZLOKALIZOWANE NA GRUNTACH O GRUPIE NOŚNOŚCI G3

- PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=2,5MPa$
- PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE ORAZ PLACE:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=2,5MPa$
- PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm - Warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=1,5MPa$
- PROJEKTOWANE CHODNIKI:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
10 cm - Warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=1,5MPa$

G4

NAWIERZCHNIE ZLOKALIZOWANE NA GRUNTACH O GRUPIE NOŚNOŚCI G4

- PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Górna warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=2,5MPa$
15 cm - Dolna warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=1,5MPa$
- PROJEKTOWANE DROGI WEWNĘTRZNE:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Górna warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=2,5MPa$
15 cm - Dolna warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=1,5MPa$
- PROJEKTOWANE MIEJSCA DO PARKOWANIA:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
15 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=2,5MPa$
- PROJEKTOWANE CHODNIKI:
8 cm - Płyty płukane 40x60cm - kolor szary
5 cm - Podosypka piaskowa
10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
15 cm - Warstwa gruntów stabilizowanych cementem o $R_m=1,5MPa$



meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektował	mgr inż. Marta Chowań		325/2002 bez ograniczeń w specjalności konstr.-budowlanej	03.2014	PW	Investor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Łompy 19
Opracował	mgr inż. Maciej Kasprzyk	Podpis	Nr uprawnień	03.2014	Skala:	Investycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch gazodów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kocioł dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piłkarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
Sprawdził					1:500	Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piłkarska działki nr. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY USZCZEGÓLWIENIE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI	Branża:	DROGOWA
Nr rys.:	D/4		