

Identyfikacja urządzenia		Q1	Q2	Q3	F1		Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	
Opis		ZASILANIE DO UPS 2x40 kVA		ZASILANIE GWARANTOWANE PO UPS			W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	W.L.Z. DO ROZDZIELNIC PIĘTROWYCH	REZERWA
Typ kabla							YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	YDYżo 5x10	

Układ sieci: TN-C-S

Ochrona od porażeń:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
32-500 Chrzanów ul. Oświęcimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13

Projektant	Nazwisko	mgr inż. Tomasz Knapik	Podpis		Nr uprawnień	MAP/0052/POOE/13 w spec. elektrycznej
Sprawdzający						
Opracował						

Data: 03.2014

Stadium: PW

Skala:

Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja: "Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Waplennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów, chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Waplennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja: Bielsko - Biała, ul. Waplenna i Piekarska
działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku: SCHEMAT ZASADNICZY ROZDZIELNICY RGX

Branża: ELEKTRYCZNA

Nr rys.: EA 16