| Lp. | Pomieszczenie | Pow. [ m ²] |
|---|---|---|
| 1.1 | Pomieszczenie | 410,01m² |
| 1.2 | Pomieszczenie | 5,25m² |
| 1.3 | Pomieszczenie | 4,49m² |
| 1.4 | Pomieszczenie | 5,44m² |
| 1.5 | Pomieszczenie | 8,34m² |
| 1.6 | Transformatornia | 1,85m² |
| 1.7 | Transformatornia | 1,50m² |
| 1.8 | Łazienka | 3,73m² |
| 1.9 | Klatka+korytarz | 188,71m² |
| 1.10 | Pom.gospod. | 0,85m² |
| 1.11 | Łazienka | 6,91m² |
| 1.12 | Pomieszczenie | 8,66m² |
| 1.13 | Sala konferencyjna | 85,03m² |
| | Pow. łączna | 730,77m² |

Jed 1 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 2 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 3 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 4 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 5 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 6 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 7 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 8 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 9 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW
Jed 10 Klimatyzator naścienny FXAQ63P Qchł = 7,1 kW Qgrz = 8,0 kW

KHRQ22M20T
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T
KHRQ22M75T

3/8"x3/4"
3/8"x5/8"
3/8"x7/8"
1/2"x1 1/8"
5/8"x1 3/8"

Prowadzenie przewodów chłodniczych dla wentylacji

pgs24
pusdtka 6
pgs 6

ceg?a 38

ceg?a -38 cm
pgs 6 cm

ceg?a -12 cm
pgs 24cm

Istniejący klimatyzator kasetonowy

Budynek A
Budynek C

OZNACZENIA

Przewody chłodnicze

| | | | |
|---|---|---|---|
| Inwestor | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach<br>Katowice ul. Lompy 19 | | |
| Temat | TERMODERNIZACJA DLA BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM NA TERENIE KWP W KATOWICACH<br>przy ul. Lompy 19 w Katowicach | | 01.2012<br>1:100 |
| Projektował | Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa<br>Andrzej Wojnar<br>Architekt<br>41819 Zabrze ul. Franciszkańska 28 b/11<br>tel 275-26-98 tel/fax 275-28-61 | mgr inż.<br>Ewa Kolonko<br>nr upr 501/86 | |
| Opracował | | mgr inż.<br>Zbigniew Kolonko | |
| Sprawdził | | mgr inż.<br>Brygida Mrowiec<br>nr upr 133/93 | |
| Wentylacja i klimatyzacja<br>PRZUT I PIĘTRA | | | Rysunek nr<br>W/W-03 |