

Założenia do remontu kotłowni gazowej na obiekcie V Komisariatu Policji w Zabrze

1. Opis stanu istniejącego:

W kotłowni obecnie pracują dwa kotły Jubam o mocy 105kW każdy oraz podgrzewacz gazowy ciepłej wody użytkowej. Instalacja centralnego ogrzewania składa się z 4 obiegów grzewczych. Instalacja c.o. pracuje na układzie otwartym z przelewem w kotłowni. Instalacja gazowa zabezpieczona jest systemem gazex.

2. Zakres przebudowy

- wykonanie projektu wraz z uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę
- zgłoszenie obiektu do UDT
- demontaż istniejących urządzeń wraz z armaturą
- dostawa i montaż dwóch kotłów o mocy 105kW każdy oraz zbiornika CWU 500l
- przebudowa instalacji w kotłowni- gazowej, c.o. i wod-kan.
- montaż wymaganej armatury wg projektu
- sprawdzenie systemu gazex i w razie stwierdzenia niesprawności montaż nowego
- montaż automatyki i sterowania pogodowego kotłów
- wykonanie prac remontowych (odtworzenie kafelek, malowanie ścian itp.).