


# Rzut dachu


Wprowadzenie poprzez wdmuchiwanie materiału termomodernizacyjnego poprzez istniejące otwory wentylacji stropodachu. Po zakończeniu robót zabezpieczyć otwory wentylacyjne kratką wentylacyjną. Ilość otworów od strony frontowej: 8.



Wprowadzenie poprzez wdmuchiwanie materiału termomodernizacyjnego poprzez istniejące otwory wentylacji stropodachu. Po zakończeniu robót zabezpieczyć otwory wentylacyjne kratką wentylacyjną. Ilość otworów od strony dziedzińca: 7.

# Przekrój

Otwory wentylacyjne w ścianach nie mogą być zasypane w celu zapewnienia wentylacji przestrzeni stropodachu. Po zakończeniu robót zabezpieczyć otwory wentylacyjne kratką wentylacyjną.



Nominalna grubość warstwy materiału izolacyjnego przewidziana w projekcie powinna być zwiększona zgodnie z aprobatą o 15 %.

**PROFIL**

"PROFIL" P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE  
Józefowski & Oleksik 42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 33, paw.38

Nazwa i adres obiektu budowlanego	Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74					
Nazwa opracowania	Projekt budowlany remontu elewacji i ocieplenia budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu					
Przedmiot rysunku	Schemat termomodernizacji stropodachu bud. "B"				Skala	Nr rys.
					-	24
2372	Imię	Nazwisko	Specjalność	Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
Projektant	MALGORZATA	MAŁASIEWICZ	architektura	24/05/SLOKK/II	12.2013	
Sprawdzający	TOMASZ	BOROWIECKI	architektura	20/05/SLOKK/II	12.2013	