



Legenda:

- OC CO1

Φ: 3886 W
B0-G-03 +24 °C

21K/600
[400 mm]

C_STD_1100
[600 mm]

■

— — —

— — —
- Numer pionu

Zapotrzebowanie na ciepło
nr pomieszczenia temperatura obl.

Grzejniki płytowe

Grzejniki łazienkowy, drabinkowy

Instalacja prowadzona w bruzdzie ścienną

Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - powrót

Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - zasilanie

Uwagi:
1. Przewody od pionów do poszczególnych grzejników, należy prowadzić w bruzdach ściennych.
2. Przewody od pionu CO1 do pionów 1-16 oraz od pionu CT1 do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych, należy prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Wszystkie gałki grzejnikowe dn16 PP

Przedmiotowy projekt (autor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zaświadczenie egzemplarzy, odpowiadające lub niekwalifikujące inne wyrażenie do obrotu bez zgody autora są zabronione.

MOSTOSTAL ZABRZE GPBP					Plac Piastów 10 44-101 Gliwice tel.: +48 (32) 339 70 00 fax: +48 (32) 339 70 31 e-mail: gpbp@niz.pl	
TEMAT		PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206				
INWESTOR		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice			BRANZA	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU		Instalacja c.o. grzejnikowa rzut PARTERU			NR RYS.	SC0-02
PROJEKTANT		mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka	NR UPR. 80/84	PODPIS	SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY		inż. Henryk Banasik	NR UPR. SLK1105/PWOS/05		DATA	PAŹDZIERNIK 2014