



LEGENDA:

- proj. przewód wody zimnej
PP-R, PN16
- proj. przewód wody p.poż
stal, ocynkowana, k=1,5
- proj. przewód wody ciepłej
PP-R, PN20
- proj. przewód cyrkulacyjny
PP-R, PN20
- proj. kanalizacja sanitarna PVC
- Ø160

średnice przewodów kanalizacji sanitarnej
- Ø25/20/20

średnice przewodów wody zimnej/ciepłej/cyrkulacji
- ×

proj. wpust podłogowy Dn50, Dn100
- ↕

proj. zawór czepalny
- 🚽

proj. miska ustępowa
- 🚰

proj. umywalka
- 🚿

proj. zlew
- 🚽

proj. pisuar
- 🚿

proj. natrysk
- 🚰

proj. hydrant wew. Dn25 30mb z gaśnicą (podtynkowy)

UWAGI:

1. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego
2. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
3. Na rysunku opisano:

- średnicę zewnętrzną rur wodociągowych

- średnicę nominalną rur pionowych ocynkowanych

- średnicę zewnętrzną rur kanalizacyjnych
4. Przewody prowadzone będą:

- pod strop danej kondygnacji i w przestrzeni sufitu podwieszanego

- w szachtach instalacyjnych

- pod posadzką

- w brzdach ściennych i natynkowo

- pod płytą fundamentową
5. Przejścia przez fundamenty oraz ściany wykonać w murze ochronnej
6. Przy przejściu przez ściany oddzielenia p-poż. zbudować zabezpieczenia przeciwpożarowe:

- dla rur niepalnych masę ogniochronną

- dla rur palnych masę ogniochronną dla DN<DN32

- dla rur palnych opaskę/osłonę ogniochronną dla DN>DN32
7. Wszelkie zmiany w projekcie wymagają pisemnej zgody projektanta

Przeznaczenie projektu (projekt architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zamieszczenie projektu w całości lub części w innych publikacjach bez zgody autora jest zabronione.

| | | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|--|---------------------|
| MOSTOSTAL ZABRZE GGBP | | | <div>Plac Piastów 10 44-101 Gliwice tel.: +48 (32) 339 70 00 fax: +48 (32) 339 70 31 e-mail: ggbp@mmz.pl</div> | |
| TEMAT | PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b | | | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice | | BRANŻA | SANITARNA |
| NAZWA RYSUNKU | Wewnętrzne instalacje wod-kan woda bytowa i hydrantowa - rzut parteru | | NR RYS. | IWK-06 |
| PROJEKTANT | mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka | NR UPR. 80/84 | PODPIS | SKALA |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Henryk Banasik | NR UPR. SLK/1105/PWOS/05 | DATA | PAŹDZIERNIK 2014 |