

37 pracowni

Legenda:

- Numer pionu
- Φ: 3886 W P0-G-03 +24 °C — Zapotrzebowanie na ciepło nr pomieszczenia temperatura obl.
- 21K/600 [400 mm] — Grzejniki płytowe
- Instalacja prowadzona w bruzdzie ściennej
- Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - powrót
- Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - zasilanie

Uwagi:
Przewody od pionów do poszczególnych grzejników, należy prowadzić w bruzdach ściennych.
Wszystkie gałązki grzejnikowe dn16 PP

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gpbp@mz.pl

TEMAT	**PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b** Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice			BRANŻA	SANITARNA
NAZWA RYSUNKU	Instalacja c.o. grzejnikowa rzut 2 PIĘTRA			NR RYS.	SC0-04
PROJEKTANT	mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka	NR UPR. 80/84	PODPIS	SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY	inż. Henryk Banasik	NR UPR. SLK/1105/PWOS/05		DATA	PAŹDZIERNIK 2014

A2