


TABLICA RR22

Pz=0,2kW

Ps=0,15kW



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S

+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW51US1 P/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZECZ LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MOSTOSTAL ZABRZE

GPBP



Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail: gbbp@mz.pl

TEMAT	PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZIŚLAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206			
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice		BRANŻA	ELEKTR.
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT TABLICY RR22 ZASILANIA REZEROWEGO		NR RYS.	E22
PROJEKTANT	Andrzej Pyka	NR UPR. 138/90	PODPIS	SKALA --
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Pyka	SLK/3194/PWOE/10	DATA	WRZESIEŃ 2014