


Legenda:

- CO1 Numer pionu
- Φ 3886 W
PQ-G-03 +24 °C Zapotrzebowanie na ciepło nr pomieszczenia temperatura obl.
- 21K/600 [400 mm] Grzejniki płytowe
- Instalacja prowadzona w bruzdzie ścienną
- Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - powrót
- Instalacja c.o. prowadzona pod stropem - zasilanie

Uwagi:
Przewody od pionów do poszczególnych grzejników, należy prowadzić w bruzdach ściennych.
Wszystkie gałazki grzejnikowe dn16 PP

<p>Przedmiotowy projekt/plan jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.) Zwielokrotnienie egemplarzy, rozpowszechnianie, kopiowanie, w tym rozpowszechnianie do druku bez zgody autora są zabronione.</p>				<p>Plac Piastów 10 44-101 Gliwice tel.: +48 (32) 339 70 00 fax: +48 (32) 339 70 31 e-mail: gpbp@mz.pl</p>	
<p>MOSTOSTAL ZABRZE GPBP</p>					
<p></p>					
<p>PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b</p>					
<p>TEMAT</p>					
<p>Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206; 2596/206</p>					
<p>INWESTOR</p>				<p>BRANZA</p>	
<p>KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice</p>				<p>SANITARNA</p>	
<p>NAZWA RYSUNKU</p>				<p>Instalacja c.o. grzejnikowa rzut 1 PIĘTRA</p>	
<p>PROJEKTANT</p>				<p>NR RYS.</p>	
<p>mgr inż. Maria Czeszejko-Sochacka</p>				<p>SC0-03</p>	
<p>SPRAWODZUJĄCY</p>				<p>SKALA</p>	
<p>inż. Henryk Banasik</p>				<p>1:100</p>	
<p>PAŹDZIERNIK 2014</p>				<p>DATA</p>	