



PROWADZENIE INSTALACJI W PIONIE
a- w kanale kablowym CL1DI 55x130
b- w kanale kablowym SIGNO 70x220
c- w rurze
d- w rurze RLD21 w ścianie
e- w rurze RLD47 w ścianie

--- KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY PVC TYPU RĘKAWIĆ 50x130
Z PRZEGRODZĄ DWIOŁĄ RÓWNOMIERZĄCĄ IŁUCZONĄ:
A - W POZIOME WYKONANIE W WYSOKOŚĆ 0,8m OD PODŁOŻA
B - W POZIOME WYKONANIE POD STROPIWEM

--- KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY PVC TYPU RĘKAWIĆ 70x20
Z PRZEGRODZĄ DWIOŁĄ RÓWNOMIERZĄCĄ IŁUCZONĄ:
C - W POZIOME WYKONANIE POD STROPIWEM

GINAZDA 2-2P-Z ZASILANIA KOMPUTEROWEGO
TYPU MOSIAC 45 W KOLORZE CZERWONYM
DO POŁĄCZENIA PRZELOTOWYCH Z BLOKADĄ
KLUCZEM

GNIAZDO RJ45 W KOLORZE BIAŁYM

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ
RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH

[illegible]