TABLICA RP01
Pz=8,9kW
Ps=5,3kW

## CZŁON INST. GNIAZD WTYKOWYCH

## CZŁON INST. OŚWIETLENIA




OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU FW MEDIA FW62US1 P/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYTSKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZEZ LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

## TABLICA RP01
OBUDOWA PODTYNKOWA
TYPU FW MEDIA
IP 30, II KL. IZOLACJI




**MOSTOSTAL ZABRZE**
GPBP


Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail:


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMAT | **PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b** Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206 | | | | |
| INWESTOR | KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice | | | BRANŻA | ELEKTR. |
| NAZWA RYSUNKU | SCHEMAT I ELEWACJA TABLICY RP01 ZASILANIA PODST. | | | NR RYS. | E14 |
| PROJEKTANT | Andrzej Pyka | NR UPR. 13/90 | PODPIS | SKALA | -- |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Łukasz Pyka | SLK/3194/PWOE/10 | | DATA | WRZESIEŃ 2014 |