

KORYTO METALOWE SZER.100mm,200mm,300mm NP. TYPU "LKS " OBO BETTERMANN DLA INSTALACJI SILNOPRĄDOWYCH

KORYTO METALOWE SZER.100mm,200mm,300mm NP. TYPU "LKS " OBO BETTERMANN DLA INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH

TABLICA ELEKTRYCZNA

WP PRZYCISK WYŁĄCZNIKA PPOŻ

ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWE W KANALE ELEKTRONSTALACYJNYM

ZP ZESPÓŁ GNIAZD ZINTEGROWANYCH ZP

ZP1 ZESPÓŁ GNIAZD W KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
- 2x gniazdo ogólnego użytku 16A 250V
- 2x gniazdo zas. komputerowego 16A 250V w kol. czerwonym
- 5x gniazdo RJ45 kat.6

ZP2 ZESPÓŁ GNIAZD W KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
- 2x gniazdo ogólnego użytku 16A 250V
- 4x gniazdo zas. komputerowego 16A 250V w kol. czerwonym
- 5x gniazdo RJ45 kat.6

ZP3 ZESPÓŁ GNIAZD W KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
- 2x gniazdo ogólnego użytku 16A 250V
- 2x gniazdo zas. komputerowego 16A 250V w kol. czerwonym
- 3x gniazdo RJ45 kat.6

ZP4 ZESPÓŁ GNIAZD W KANALE ELEKTROINSTALACYJNYM W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
- 3x gniazdo ogólnego użytku 16A 250V
- 3x gniazdo RJ45 kat.6

ZP5 ZESPÓŁ GNIAZD W RAMCE P/T W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
- 1x gniazdo ogólnego użytku 16A 250V
- 1x gniazdo RJ45 kat.6

ZP6 ZESPÓŁ GNIAZD W RAMCE P/T W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ:
- 2x gniazdo ogólnego użytku 16A 250V
- 2x gniazdo RJ45 kat.6

ZESPOŁY PRZYŁĄCZENIOWE P/T W RAMCE PODTYNKOWEJ

ZP1 ZP2 ZP3 ZP4 ZP5 ZP6

PROWADZENIE INSTALACJI W PIONIE
- a- w kanale kablowym CLIDI 55x130
- b- w kanale kablowym SIGNO 70x220
- c- w rurce RLØ21 w ścianie
- d- w rurce RLØ47 w ścianie

KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY PCV TYPU REHAU CLIDI 55x130 Z PRZEGRODĄ Z DWOMA RÓWNYMI PRZEDZIAŁAMI ULOŻONY:
- A- W POZIOMIE NA ŚCIANIE NA WYSOKOŚCI 0,8m OD POSADZKI
- B- W POZIOMIE NA ŚCIANIE POD STROPEM

KANAŁ ELEKTROINSTALACYJNY PCV TYPU REHAU CLIDI 70x220 Z PRZEGRODĄ Z DWOMA RÓWNYMI PRZEDZIAŁAMI ULOŻONY:
- C- W POZIOMIE NA ŚCIANIE POD STROPEM

2x2P+Z GNIAZDA 2x2P+Z ZASILANIA KOMPUTEROWEGO TYPU MOSAIC 45 W KOLORZE CZERWONYM DO POŁĄCZEŃ PRZELOTOWYCH Z BLOKADĄ I KLUCZEM

2x2P+Z GNIAZDA 2x2P+Z OGÓLNEGO UŻYTKU TYPU MOSAIC 45 DO POŁĄCZEŃ PRZELOTOWYCH W KOLORZE BIAŁYM

GNIAZDO RJ45 W KOLORZE BIAŁYM

GNIAZDO 16A/230V OGÓLNEGO UŻYTKU W KOLORZE BIAŁYM

GNIAZDO 16A/230V ZASILANIA KOMP. W KOLORZE CZERWONYM Z KLUCZEM FIRMY

UWAGA:
DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP
Plac Piastów 10
41-819 Zabrze
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail:

TEMAT	**PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b** Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206;2596/206
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice
BRANŻA	ELEKTR.
NAZWA RYSUNKU	RZUT PIWNICY BUD. GŁÓWNEGO (FRAGMENT) TRASY KORYT I WLZ
NR RYS.	E1
PROJEKTANT	Andrzej Pyka
NR UPR. BPW	
PODPIS	
SKALA	1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż.Łukasz Pyka
	SLA/0194/PWOE/10
DATA	WRZESIEŃ 2014