



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA DLA UKŁADU SIECI TN-S
+ WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

UWAGI

1. OBUDOWA TYPU UNIVERSE N/T II KL. IZOLACJI
2. WYPOSAŻENIE TABLICY W/G FIRMY "HAGER"
3. W TABLICY PRZEWIDUJE SIĘ 20% REZERWY WOLNEGO MIEJSCA
4. WSZYSTKIE OBWODY ŁĄCZONE POPRZEZ LISTWY ZACISKOWE
5. DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ RÓWNOWAŻNYCH INNYCH FIRM POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MOSTOSTAL ZABRZE
GPBP
Plac Piastów 10
44-101 Gliwice
tel.: +48 (32) 339 70 00
fax: +48 (32) 339 70 31
e-mail:

TEMAT	**PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWY OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM zlokalizowanej przy ul. Kokoszyckiej 180b** Działki nr: 2580/206; 2582/206; 2584/206; 2586/206; 2589/206; 2591/206; 2594/206,2596/206				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul. Lompy 19 40-038 Katowice			BRANŻA	ELEKTR.
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT I ELEWACJA ROZDZIELNI KOMP. TGK			NR RYS.	E23
PROJEKTANT	Andrzej Pyka	NR UPR. 13890	PODPIS	SKALA	--
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Łukasz Pyka	SLK/3184PWOI/10		DATA	WRZESIEŃ 2014