
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie węzła ciepłego ECWR-CT-610/80/260
ADRES INWESTYCJI : KWP, u. Lompy19
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

DATA OPRACOWANIA : styczeń 2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 5-08 0401-20 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod śruby kotwowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		1	aparat	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 5-08 0403-05 analogia	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 10 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (ilość otworów mocujących do 2) - IP65(ME-TALOWA). Tylko montaż rozdzielni elektrycznej z AKPIA wykonanej i wyposażonej przez producenta wężla kompaktowego. Rozdzielnia uwzględniona w cenie kompaktowej stacji wymienników ciepła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 5-08 0816-21 analogia	Podłączenie rozdzielni elektrycznej z AKPIA wykonanej i wyposażonej przez producenta wężla kompaktowego (wg dokumentacji technicznej wężla)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 5-08 0206-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm ² układane w gotowych korytkach- YDYżo 3x4mm ²	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach - OWY3x 1,5mm ²	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
6	KNR 5-08 0206-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm ² układane w gotowych korytkach - OWY2x 1mm ²	m		
		100,00	m	100,000	
				RAZEM	100,000
7	E-0508 0800-05 analogia	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu - korytka metalowe np. "BAKS", szerokości 50mm	m		
		150,00	m	150,000	
				RAZEM	150,000
8	KNR 2-25 0707-01	Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25 x 4 mm - montaż	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 5-02 1301-01 analogia	Układanie 1 linki odgromowych nad kablem w gotowym wykopie - przewód żółto-zielony H07 V-K 1x16mm ²	m		
		50,00	m	50,000	
				RAZEM	50,000
10		Pomiary uziemienia, stanu izolacji i skuteczności zerowania	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000