CZĘŚĆ I.A

CZĘŚĆ I.B

CZĘŚĆ I.C

RZUT I PIĘTRA
budynek główny (I)
skala 1:50

II ETAP REALIZACJI

I ETAP REALIZACJI

PRZEWIĄZKA III

LEGENDA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- hpr=... WYSOKOŚĆ MIERZONA DO PARAPETU (CM)
- hnr=... WYSOKOŚĆ MIERZONA DO NADPROŻA OD POZIOMU POSADZKI (CM)
- He... WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA LUB MIEJSCOWE OBNIŻENIE SUFITU (CM)

- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 NP. NIDA 125A100/OGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 15 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+

- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY 100 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY M10
- ŚCIANA O NOŚNOŚCI GRANICZNEJ ODPOWIADAJĄCEJ CO NAJMNIEJ KONSTRUKCJI MUROWANEJ Z CEGŁY PEŁNEJ O GRUBOŚCI 250 MM
- UZUPEŁNIENIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ DO ZADANYCH PARAMETRÓW BEZPIECZEŃSTWA WYBURZENIA
- WYBURZENIA
- ETAPOWANIE REALIZACJI

OZNACZENIA OCHRONY POŻAROWEJ

- H HYDRANT
- EI 60 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
- EI 60 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE Z ELEKTROTRZYMACZEM

UWAGI:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy powiadomić projektanta celem ustalenia zakresu i sposobu wykonania zamiennych.
- Wszelkie rozbieżności, zmiany i uzupełnienia niż projektu należy uzgadniać z projektantem
- Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- Pozycje konstrukcyjne zawarte zostały na rysunkach projektu konstrukcji
- Wszystkie przejścia instalacyjne oraz otwory związane z technologią sprawdzać z odpowiednimi projektami
- Wymiary otworów stolarki drzwiowej i okiennej należy sprawdzić na placu budowy
- Wszystkie pomieszczenia pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszą posiadać sprzężoną technicznie i zasilaną/zasilaną ITB, FDH i ETAG in dopuszczalnej do użytkowania
- Szerokość przejścia przy otwartych drzwiach powinna być równa wymiarowi w świetle ościeżnicy
- Poziomy oznaczonych przebić odnoszą się do najniższej krawędzi otworu
- Wymagania dotyczące pomieszczenia należy zapewnić zabezpieczeń, miesanie ogniochronnymi np. Promieniem Miedzi.
- Wysokości urządzeń oraz pochwytów podano od poziomu posadzki do krawędzi górnej
- Poziom posadzki pomieszczeń dostosować do poziomu wykończenia posadzki komunikacji ogólnodostępnej i innych pomieszczeń połączonych funkcjonalnie
- Wszystkie nowe w poszczególnych budynkach ściany wewnętrzne/zmyte ustalić na podstawie wymiarów rozmiarów w dokumentacji. Wyjątek stanowią ściany, których wymiary są stopni musi spełnić równanie 2h+s=63 do 0,65m, wys. maks. 11,0cm (schody wewnętrzne) i 15,0cm schody zewnętrzne).
- Otwory w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki, bez naruszenia żeber konstrukcyjnych i belek nośnych stropu. W razie wystąpienia kilku przebić należy zbyć siebie usytuowanych poprzecznie do rozpięcia stropu, należy wykonywać je co drugie przebić.
- Wymiar projektowanej wysokości pomieszczeń podany po wykończeniu sufitów i posadzek. Podane wartości nie mogą być mniejsze niż 250 cm. Oprócz pomieszczeń objętych etapowym Sanepidu
- Zabezpieczenia p.poż. rozpisywać z projektami branżowymi.
- Wymiary otworów przewodowych instalacji dostosować do faktycznych wymiarów elementów.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny cel technologiczny, więc dopuszcza się możliwość użycia urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standartu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 30.11.2014
Autor projektu:	Wojciech Łapa	BO/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Ewa Bunsza				Faza: PW
	Andrzej Skalany				
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	PM/4/4337	architektoniczna		Nr rys. 6

Treść: RZUT I PIĘTRA BUDYNKU GŁÓWNY (I)

Skala: 1:50

Pracownia Projektowa "Archer" s.c.

Symbol: 2013/42

PROJEKT:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE
TEMAT OPRACOWANIA:
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE" ETAPOWANIE REALIZACJI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO DO PRZENIESIENIA WYŁĄCZNEGO PRAWA AUTORSKIEGO NA OSOBY TRZECIE BEZ ZGODY AUTORA. NIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM OBROTU, ANI NIE MOŻE BYĆ PRZEDMIOTEM ZAMIANY, UŻYTKOWANIA LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA/AUTORÓW. W KAŻDEJ OPRACOWANEJ W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, WR. LICENCY XRY - ACAD 2004-SA1-00713004.