CZĘŚĆ II.B | CZĘŚĆ II.A | CZĘŚĆ III | CZĘŚĆ I.A

PRZEKRÓJ C-C
skala 1:50

UWAGA:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem w celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
- Wszelkie rozbieżności, zmiany i odstępstwa od projektu należy uzgadniać z projektantem.
- Projekt architektoniczny rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi
- Pozycje konstrukcyjne zawarte zostały na rysunkach projektu konstrukcji.
- Wszystkie przejścia instalacyjne oraz otwory zwiększone z technologią sprzwodzać z odpowiednimi projektami
- Wymiary otworów stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na placu budowy
- Wszystkie materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać świadectwa techniczne i zaświadczenia ITB. PZH i ETAG o dopuszczeniu do użytkowania
- Szerokości przejścia przy otwartych drzwiach powinna być równa wymiarowi w świetle ościeżnicy
- Podpomy oznaczonych przebić odnosza się do najniższej krawędzi otworu
- Wszystkie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć masami ogniochronnymi np. Promaseal-Mastic
- Wysokości urządzeń oraz pochwytów podano od poziomu posadzki do krawędzi górnej
- Poziom posadzki pomieszczeń dostosować do poziomu wykończenia posadzki komunikacji ogólnodostępnej i innych pomieszczeń połączonych funkcjonalnie
- Wysokości stopni w poszczególnych biegach schodów wewnętrznych ustalić na podstawie wymiarów na budowie po wykończeniu posadzek spocznikow. Każdy ze stopni musi spełniać równanie 2h+s = 0,6 do 0,65m, wys. maks. 17,5cm (schody wewnętrzne) i 15,0m schody (zewnętrzne)
- Otwory w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki, bez naruszania żeber konstrukcyjnych i belek nośnych stropu. W razie występowania kilku otworów należy siatkę usytuowanych poprzecznie do rozpiętsi stropu, należy wykonywać je co drugi pustak.
- Wymiar projektowanej wysokości pomieszczeń podany po wykończeniu sufitów i posadzek. Podane wartości nie mogą być mniejsze niż 250 cm. Oprócz pomieszczeń objętych ekspertyzą Sanepid.
- Zabezpieczenia p.poż, rozpatrywać z projektami branżowymi.
- Wymiary obudów prowadzonych instalacji dostosować do faktycznych wymiarów elementów.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

1
- 3cm wylewka cementowo-piaskowa
- ~6cm Polytech 20/80
- folia budowlana

płytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14

2
- 3cm wylewka cementowo-piaskowa
- ~6cm Polytech 20/80
- folia budowlana

płytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN13

3
- 3cm wylewka cementowo-piaskowa
- ~6cm Polytech 20/80
- folia budowlana

wykładzina Tarkett Acczent Excellence 80

4
- 3cm wylewka cementowo-piaskowa
- ~6cm Polytech 20/80
- folia budowlana

panele podłogowe

5
- 20cm wylewka betonowa (beton B30) zbrojona
- folia budowlana
- 10cm wylewka betonowa (betonu B10)

płytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14

6
- 4cm wylewka betonowa
- 5cm styropian EPS 100
- folia budowlana
- 15cm płyta żelbetowa
- tynk gipsowy

płytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN13

7
- grunt
- bitumiczna emulsja hydroizolacyjna
- masa uszczelniająca polimerowo-bitumiczna
- 5cm polistyren ekstrudowany
- folia kubełkowa

ściana istniejąca

8
- papa termozgrzewalna
- papa podkładowa
- 2cm deska dachowa z wełny mineralnej
- 18cm welna skalna np. Dachrock max
- folia paroizolacyjna
- blacha trapezowa
- pustka powietrzna / konstrukcja stalowa
- płyta ogniochronna zabezpieczająca konstrukcje do REI30 np. Promatect

płytki gresowe Nowa Gala Zenith ZN14

9
- 6cm wylewka betonowa zbrojona siatką
- emulsja hydroizolacyjna
- grunt
- 8cm chudy beton
- 5cm podsypka piaskowa

LEGENDA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- WYSOKOŚĆ MIERZONA DO PARAPETU (CM) — hp=...
- WYSOKOŚĆ MIERZONA DO NADPROŻA OD POZIOMU POSADZKI (CM) — hn=...
- WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA — H=...
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 NP. NIDA 125A100/OGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60 NP. NIDA 125A100/OGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY 100 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY M10
- ŚCIANA O NOŚNOŚCI GRANICZNEJ ODPOWIADAJĄCEJ CO NAJMNIEJ KONSTRUKCJI MURowANEJ Z CEGŁY PEŁNEJ O GRUBOŚCI 250 MM
- UZUPEŁNIENIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ DO ZADANYCH PARAMETRÓW BEZPIECZEŃSTWA
- WYBURZENIA
- ETAPOWANIE REALIZACJI

OZNACZENIA OCHRONY POŻAROWEJ

- H — HYDRANT
- EI 30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
- EI 30 — DRZWI PRZECIWPOŻAROWE Z ELEKTROTRZYMACZEM


8
odporność pożarowa pokrycia dachowego min. REI30
odporność pożarowa konstrukcji R30
warstwy usunięte do nadbetonu stropu, zakończ posadzkę płytkami do podłogi przemysłowej spoczywa taśmę H23
+9,85
+6,19
+3,36
+0,45
-2,39
+6,21
+3,36
+0,45
+13,28
+9,98
+6,66
+3,33
+0,05=256,94 m n.p.m.
±0,00=256,89 m n.p.m.
-2,37=254,50 m n.p.m.
(poziom przy wyjściu)
-2,62=254,32 m n.p.m.
8%
wymiana balustrady 3x150cm
pochwyt 3 rury stalowej ze ściankami 3x150cm
konstrukcja o odporności pożarowej REI60 płyta betonowa na szalunku traconym
dylatacja posadzki
dylatacja posadzki na linii dylatacji konstrukcji obiektu
3x14,7 30
wyrównanie poziomu posadzek pomiędzy budynkiem I i II
dylatacja posadzki na linii dylatacji konstrukcji obiektu
dylatacja posadzki na linii dylatacji konstrukcji obiektu
dylatacja posadzki na linii dylatacji konstrukcji obiektu
istniejąca konstrukcja żelbetowa do zlikwidowania
projektowana pochylnia dla niepełnosprawnych
istniejąca ławka rozkuć zbrojenie pozostawić
posadzka remontowana
posadzka remontowana
posadzka remontowana