CZĘŚĆ II.B

CZĘŚĆ II.A

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ I.A

RZUT II PIĘTRA
budynek skrzydła bocznego (II)
i przewiązka (III)
skala 1:50

II ETAP REALIZACJI



LEGENDA:

- ŚCIANA ISTNIEJĄCA
- hp=... WYSOKOŚĆ MIERZONA DO PARAPETU (CM)
- hn=... WYSOKOŚĆ MIERZONA DO NADPROŻA OD POZIOMU POSADZKI (CM)
- H=... WYSOKOŚĆ POMIESZCZENIA
- LUB MIEJSCOWE OBNIŻENIE SUFITU (CM)
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 NP. NIDA 125A100/OGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 30 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60 NP. NIDA 125A100/OGIEŃ+
- ŚCIANA O SZKIELETOWEJ KONSTRUKCJI STALOWEJ C100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MIN. 10 CM Z POKRYCIEM Z POJEDYNCZEJ PŁYTY GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ MIN. EI 60 I PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA WODĘ NP. NIDA 125A100/WODAOGIEŃ+
- ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY 100 NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ KLASY M10
- ŚCIANA O NOŚNOŚCI GRANICZNEJ ODPOWIADAJĄCEJ CO NAJMNIEJ KONSTRUKCJI MUROWANEJ Z CEGŁY PEŁNEJ O GRUBOŚCI 250 MM
- UZUPEŁNIENIE ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ DO ZADANYCH PARAMETRÓW BEZPIECZEŃSTWA WYBUCHOWEGO
- WYBURZENIA
- ETAPOWANIE REALIZACJI

OZNACZENIA OCHRONY POŻAROWEJ

- H HYDRANT
- EI 60 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE
- EI 30 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE Z ELEKTROTRZYMACZEM

UWAGI:

- W razie stwierdzenia w trakcie realizacji warunków innych niż założone, należy niezwłocznie powiadomić autorkę celu ustalenia rozwiązań zamiennych.
- Wszelkie rozbieżności, zmiany i oddalenia od projektu należy uzgadniać z projektantem
- Projekt architektoniczny nadzędzający łączne z projektami branżowymi
- Przyjęte konstrukcyjne zawarte zostały na rysunkach projektu konstrukcji
- Wszystkie przejścia instalacyjne oraz otwory zwężane z technologią sprwadzić z odpowiednimi projektami
- Wymiary otworów stalarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na placu budowy
- Wszystkie użyte materiały budowlane , instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i posiadczenia ITB, PZH i ETAG o dopuszczeniu do użytkowania
- Szerokość przejścia przy otwartych drzwiach powinna być równa wymiarowi w świetle ościeżnicy
- Poziomy ocznaczonych przekó odnoszą się do najniższej krawędzi otworu
- Wszystkie przejścia pomiędzy strefami pożarowymi zabezpieczyć miesami ogniochronnymi np, Promaseal-Mastic
- Wysokości urządzeń oraz pochwytów podano od poziomu posadzki do krawędzi górnej
- Poziom posadzki pomieszczeń dostosować do poziomu wykończenia posadzki komunikacji ogólnodostępnej i innych pomieszczeń połączonych funkcjonalnie
- Wysokości stopni w poszczególnych biegach schodów wewnętrznych ustalić na podstawie wymiarów na budowie po wykończeniu posadzek spoczników. Każdy ze stopni musi spełniać zależność 2hr+s = 0,6 do 0,65m, wys. maks. 17,5cm (schody wewnętrzne) i 15,5cm schody zewnętrzne)
- Otwory w stropach gęstożebrowych należy wykonywać wyłącznie przez pustaki, bez naruszania żeber konstrukcyjnych i belek nośnych stropu. W razie występowania kilku otworów obok siebie usytuowanych poprzecznie do rozpięcia stropu, należy wykonywać je co drugi pustak.
- Wymiar projektowanej wysokości pomieszczeń podany po wykończeniu sufitów i posadzek. Podane wartości nie mogą być mniejsze niż 250 cm. Optico pomieszczeń objętych ekspertyzą Sanepid.
- Zabezpieczenia p.poż. rozpatrywać z projektami branżowymi,
- Wymiary obudów prowadzonych instalacji dostosować do faktycznych wymiarów elementów.

Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń "równoważnych" co do ich cech i parametrów, a wszystkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standartu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: 30.11.2014
Autor projektu:	Wojciech Łapa	BO/M/4338	architektoniczna		
Zespół projektowy:	Ewa Burgiza				Faza: PW
	Andrzej Skalany				
Sprawdził:	Anna Laskowska-Łapa	79/M/4337	architektoniczna		Nr rys. 9
					Skala: 1:50

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Temat:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA PT. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" - PROJEKT ZAMIENNY

Symbol: 2013/42

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. KOPIOWANIE, UDOSTĘPNIANIE LUB DYSTRYBUCJA NINIEJSZEGO PROJEKTU BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORKI JEST NIEDOZWOLONE. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004 SRL LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.