




Nr obwodu	3	4	4A	4B	4C	4D	4.1	4.1A	4.1B	4.1C	4.2	4.2A	4.2B	4.2C		4.3	4.3A	4.3B	4.3C	
Przeznaczenie obwodu	Optyczna sygnalizacja zaniku napięcia	Zasilanie i sterowanie o wietlenia podstawowego i awarii komunikacja					Zasilanie i sterowanie o wietlenia podstawowego i awarii komunikacja				Zasilanie i sterowanie o wietlenia podstawowego i awarii komunikacja					Zasilanie i sterowanie o wietlenia podstawowego i awarii komunikacja				
		Zasilanie oprav w korytarzu pom nr II 2.02	II 2.02	II 2.02	II 2.02		Zasilanie oprav w korytarzu pom nr 2.01 I	2.01 I	2.01 I	2.01 I	Zasilanie oprav w korytarzu pom nr 3.10 III	3.10 III	3.10 III	3.10 III		Zasilanie oprav w korytarzu pom nr II 3.01	II 3.01	II 3.01	II 3.01	
Moc Zapotrzeb		1,5	-	-	-		1,5	-		-	1,5	-		-		1,5	-	-	-	

Szczegóły odrutowania obwodów o wietlenia podstawowego korytarza




Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 503
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 25

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzyska	3843/POOE/11		E3-16
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelný	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielna ROR/A ARESZT Obwody o wietlenia gwarantowanego. Cz I		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				



Zasilanie
z rozdzielni RG
Kabel nr . 501
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 25


Nr obwodu	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		69A	69B
Przeznaczenie obwodu	Optyczna sygnalizacja zaniku napięcia	Oświetlenie podstawowe w pomieszczeniach										Zasilanie trzech kłap po arowych	Zasilanie trzech zaworu po arowego
Moc Zapotrzeb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			

	Imię i nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr inż. Anna Górska	3843/POOE/11		E3-18
Sprawdził :	mgr inż. Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielnia RON/A ARESZT Obwody oświetlenia napięcia podstawowego		
Symbol: 2013/42		Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				




Nr obwodu	26	27	28	29		41	42	43
Przeznaczenie obwodu	Optyczna sygnalizacja zaniku napięcia	Instalacja gniazd wtyczkowych zasilających odbiory wymagające zasilania rezerwowego				Ob. teletechniczne		
		Pomieszczenia nr REZERWA	Pomieszczenia nr REZERWA	Pomieszczenia nr REZERWA		Zasilanie sterownika KD poziom piętrowy I. pom nr 2.02 komunikacja		
Moc Zapotrzeb		2,0	2,0	2,0		0,5		


	Imię i nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górska	3843/POOE/11		E3-19
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelný	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielna RGR/A ARESZT Obwody gniazd wtyczkowych napięcia gwarantowanego.		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIENIEM PIŚMENNĄ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				



Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 502
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 35

Nr obwodu	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Przeznaczenie obwodu	Optyczna sygnalizacja zaniku napięcia	Instalacja gniazd wtyczkowych zasilających odbiorniki nie wymagające zasilania rezerwowego																	
Moc Zapotrzeb		Pomieszczenia nr 2.23	Pomieszczenia nr 2.23	Pomieszczenia nr 2.24	Pomieszczenia nr 2.25	Pomieszczenia nr 2.25	Pomieszczenia nr 2.26	Pomieszczenia nr 2.05, 2.04	Pomieszczenia nr 2.03	Pomieszczenia nr 2.03	Pomieszczenia nr 2.01, 3.01	3.07, 3.06, 3.05 3.03, 3.04, 3.02 3.09	Pomieszczenia nr 3.15	Pomieszczenia nr 3.15	Pomieszczenia nr 3.14	Pomieszczenia nr 3.13	Pomieszczenia nr 3.12	Pomieszczenia nr 3.123	

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzyska	3843/POOE/11		E3-20
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielna RGN/A ARESZT Obwody gniazd wtyczkowych napięcia podstawowego Cz. 1		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				



Nr obwodu	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	120A	120B	120C	120D	120E	120F	120G
Przeznaczenie obwodu	Zasilanie centrali NW5 o mocy 1,7kW/400V	Zasilanie centrali N1 o mocy 0,3 kW /400V	Zasilanie 1 fazowych wentylatorów dachowych													Zasilanie 1 fazowych odgrzewaczy wody						
			Wentylator dachowy nr 13	Wentylator dachowy nr 14	Wentylator dachowy nr 16	Wentylator dachowy nr 17	Wentylator dachowy nr 18	Wentylator dachowy nr 19	Wentylator dachowy nr 20	Wentylator dachowy nr 21	Wentylator dachowy nr 22	Wentylator dachowy nr 23	Wentylator dachowy nr 24	Wentylator dachowy nr 25	Wentylator dachowy nr 26	Pomieszczenia nr 2.20	Pomieszczenia nr 2.23	Pomieszczenia nr 2.24	Pomieszczenia nr 2.04	Pomieszczenia nr 2.27	Pomieszczenia nr 3.11	Pomieszczenia nr 3.08
Moc Zapotrzeb	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	

Projektował

Sprawdził :

Imi nazwisko

mgr in Anna Górzy ska

mgr in Piotr Czelny

Nr upraw

3843/POOE/11

552/79

Podpis

Nr. rysunku

E3-21

Skala :

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2013/42

Tytuł rysunku :
Rozdzielna RGN/A ARESZT Obwody gniazd wtyczkowych napięcia podstawowego Cz. II


Temat :
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE


Nazwa zamówienia:
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE

Rozmieszczenie aparatów w przedziale rozdzielni

Z zachowaniem przerwy pomi dzy obudowanym D = 50mm
H = 600 + 600 + 50 = 1250mm



	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E3-22
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V ROR/A ,RON/A , RGR/P i RGN/P. ARESZT		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				

IS-100/3 100A	SPC T2-280/4			CLS6,B,6	CLS6,B,6	CLS6,B,6	UVA 230	CF16-40/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-25/2 25A , 30mA	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	
1	2	3						27	28	29	41			42	43	
IS-100/3 100A	SPC T2-280/4			CLS6,B,6	CLS6,B,6	CLS6,B,6	UVA 230	CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16					
1	2	80						81	82	83						
CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16					
84			85	86	87			88	89	90			91	92		
CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16									
93			94	95	96			97	98							
CF16-25/2 25A , 30mA	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CF16-25/2 25A , 30mA	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10	CLS6,B,10			
102	103	104	105	106			107	108	109	110	111	112	113	114		
CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6 B,16A/3			CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6 B,10A/3			CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16					
100				101				120A				120B	120C			
CF16-25/4 25A , 30mA	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16	CLS6,B,16												
120D				120E	120F	120G										

Uwagi monta owe

1. Rozdzielnie gniazd wtyczkowych zasilania awaryjnego RGR /A
oraz rozdzielnie gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego RGN/A
Obudowa BP-U- 600/10 o wymiarach 1000 x 550 x 247mm
+ BP-U- 600/12 o wymiarach 1200 x 550 x 247mm
wykonanie indywidualne

2. Odrutowanie rozdzielni
- LgY 1 x 10 k. fazowy odrutowanie ochronników oraz rozł cznika
- LgY 1 x 10 k. żółtozielony odrutowanie ochronników
- LgY 1 x 2,5 k. fazowy odrutowanie wył czników

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E3-24
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V RGR/A , RGN/A ELEWACJA		
		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				