




| Nr obwodu | 3 | 4 | 4A | 4B | 4C | 4D | 5 | 6 | 7 | ----- | 11 | 12 | 13 | |
|----------------------|---------------------------------------|--|------|------|------|----|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|--|
| Przeznaczenie obwodu | Optyczna sygnalizacja zaniku napięcia | Zasilanie i sterowanie oświetlenia podstawowego i awarii komunikacja | | | | | Oświetlenie awaryjne w pomieszczeniach | | | Zdalne wyłączenie obwodów oświetlenia awaryjnego na czas rozruchu generatora - po zakończeniu załadowania generatora rozładowanie czynnika zdalnie zamykany. | | | | |
| | | Zasilanie opraw w korytarzu pom. nr 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | Pomieszczenia nr | Pomieszczenia nr | Pomieszczenia nr | | Pomieszczenia nr | Pomieszczenia nr | Pomieszczenia nr | |
| Moc Zapotrzeb | | 1,5 | - | - | - | | 1,5 | - | - | - | | | | |

Szczegóły odrutowania obwodów oświetlenia podstawowego korytarza





Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 203
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 25


| | | | | |
|--|---------------------|---|--------|-------------|
| | Imię i nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górska | 3843/POOE/11 | | E2-29 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielna ROR 12. Piętro I Obwody oświetlenia gwarantowanego. Cz. I | | |
| | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL DR11 WRP-1938961-SUE | | | | |




| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| ----- | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Zdalne wył. czenie obwodów o wietlenia awaryjnego na czas rozruchu generatora - po zako. czeniu zał. czeniu generatora rozł. cznik zdalnie zamykany . | O wietlenie awaryjnego w pomieszczeniach | | | | | | | | | | | |
| | Pomieszczenia nr 2.36 , 2.35 , 2.32 , 2.34 | Pomieszczenia nr 2.13 , 2.14 | Pomieszczenia nr 2.15 , 2.16 , 2.17 2.18 | Pomieszczenia nr | Pomieszczenia nr | Pomieszczenia nr | | | | | | |
| | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | |

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E2-30 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielna ROR 12. Pi tro I Obwody o wietlenia gwarantowanego. Cz II | | |
| | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE | | | | |



| | | | | |
|---|----------------------------|---|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E2-31 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielna RON 12. Pi tro I Obwody o wietlenia napi cia podstawowego Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE " - REMONT KOMPLEKSOWY | | |

YDY 03x2,5

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2013/42

Tytuł rysunku :


Rozdzielna RGR 12. Pi tro I Obwody gniazd
wtyczkowych napi cia gwarantowanego.

Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU

KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE

| |
|--|
| Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY - PROJEKT ZAMIENNY |
|--|


ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL. NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE



Lz


Zasilanie z rozdzielni RG
Kabel nr . 203
typ OLFLEX CLASSYC 5 x 35

| | | | | |
|---|---------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górska | 3843/POOE/11 | | E2-33 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielna RGN 12. Piętro I Obwody gniazd wtyczkowych napięcia podstawowego Cz. I | | |
| | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SLJE | | | | |



| | | | | |
|--|-----------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E2-34 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielna RGN 12. Pi tro I Obwody gniazd wtyczkowych napi cia podstawowego Cz I | | |
| | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE | | | | |

Rozmieszczenie aparatów w przedziale rozdzielni



| | | | | |
|---|------------------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E2-35 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  | | Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V ROR12 ,RON12 , RGR12 i RGN12 Pi tro I | | |
| Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--|
| IS-100/3 100A | SPC T2-280/4 | | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | UVA 230 | | CLS6,B,16/1N | $\frac{K1}{Z-SCH}$ 230V 4z 25A | $\frac{K1a}{Z-S230/SS}$ | $\frac{X1}{4x ZUG 10}$ | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | | 4A , 4B , 4C | | |
| <div>Rozł cznik LN2-160-I wraz z nap dem NZM2-XR 230V Zdalne sterowanie przez sterownik PLC</div> | | | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | | | | | | | |
| | | | 5 | 6 | 7 | | | | | | | |
| | | <div>Moduł WY/WE typu EU5E-SWD-4D2R</div> | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | | | |
| | | | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| IS-100/3 100A | SPC T2-280/4 | | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | UVA 230 | | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | CLS6,B,10 | | |
| | | | 60 | | | | 61 | 62 | 63 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Uwagi monta owe


1. Rozdzielnie o wietleniowe awaryjnego ROR 12 oraz rozdzielnie o wietleniowe podstawowego RON 12 Pi tro I Obudowa BP-U- 600/10 o wymiarach 1000 x 550 x 247mm wykonanie indywidualne
2. Odrutowanie rozdzielni
 - LgY 1 x 10 k. fazowy odrutowanie ochronników oraz rozł cznika
 - LgY 1 x 10 k. żółtozielony odrutowanie ochronników
 - LgY 1 x 2,5 k. fazowy odrutowanie wył czników

| | | | | |
|---|-----------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E2-36 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V ROR12 , RON12 ELEWACJA | | |
| | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------|----------|----------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|--|
| IS-100/3 100A | SPC T2-280/4 | | | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | UVA 230 | CF16-40/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | 27 | 28 | 29 | | | | | | | |
| CF16-40/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CF16-40/4 25A , 30mA | | | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | | | | | | | | |
| 30 | | | 31 | 32 | 33 | | | 34 | 35 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IS-100/3 100A | SPC T2-280/4 | | | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | CLS6,B,6 | UVA 230 | CF16-25/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 80 | | | | 81 | 82 | 83 | | | | | | | |
| CF16-25/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CF16-25/4 25A , 30mA | | | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CF16-25/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | | | | |
| 84 | | | 85 | 86 | | | | 87 | 88 | 89 | 90 | | | 91 | 92 | | |
| CF16-25/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CF16-25/4 25A , 30mA | | | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CF16-25/4 25A , 30mA | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | CLS6,B,16 | | | |
| 93 | | | 94 | 95 | | | | 96 | 97 | 98 | 110A | | | 110B | 110C | 110D | |

Uwagi monta owe

1. Rozdzielnie gniazd wtyczkowych zasilania awaryjnego RGR 12 oraz rozdzielnie gniazd wtyczkowych zasilania podstawowego RGN 12 Pi tro l Obudowa BP-U- 600/10 o wymiarach 1000 x 550 x 247mm wykonanie indywidualne
2. Odrutowanie rozdzielni
 - LgY 1 x 10 k. fazowy odrutowanie ochronników oraz rozł cznika
 - LgY 1 x 10 k. żółtozielony odrutowanie ochronników
 - LgY 1 x 2,5 k. fazowy odrutowanie wył czników

| | | | | |
|---|--------------------------|--|--------|-------------|
| | Imi nazwisko | Nr upraw | Podpis | Nr. rysunku |
| Projektował | mgr in Anna Górzy ska | 3843/POOE/11 | | E2-37 |
| Sprawdził : | mgr in Piotr Czelny | 552/79 | | Skala : |
|  | | Tytuł rysunku : Rozdzielnie 400/230V RGR12 , RGN12 ELEWACJA | | |
| Pracownia Projektowa "Archex" s.c. | | Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE | | |
| Symbol: 2013/42 | | Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY | | |
| ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE | | | | |