SEGMENT 3 . Rozdzielnie - zasilanie odbiorów poziom III piętra
- RON33 - linia WLZ - kabel nr 301 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- ROR33 - linia WLZ - kabel nr 303 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- RGN33 - linia WLZ - kabel nr 302 OLFLEX CLASIC 5 x 35
- RGR33 - linia WLZ - kabel nr 304 OLFLEX CLASIC 5 x 35

SEGMENT 2 . Rozdzielnie - zasilanie odbiorów poziom III piętra
- RON32 - linia WLZ - kabel nr 201 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- ROR32 - linia WLZ - kabel nr 203 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- RGN32 - linia WLZ - kabel nr 202 OLFLEX CLASIC 5 x 35
- RGR32 - linia WLZ - kabel nr 204 OLFLEX CLASIC 5 x 35

DYLATACJA

I 4.25. Zespół Kadr i Szkolenia POM. BIUROWE 19,10m² wykładzina PVC H=295

H=294 I 4.26. Zespół Kadr i Szkolenia POM. BIUROWE 18,40m² wykładzina PVC H=294

I 4.27. Wydzi POM. 18,85m² wykład H=294

Drabinka kablowa ocynkowana typu DUC 400 H45 ułożona pod stropem

B1

DRZWI ATESTOWANE

KONTROLA DOSTĘPU DRZWI ATESTOWANE

I 4.24. Zespół Kadr i Szkolenia ARCHIWUM PODRĘCZNE 9,90m² wykładzina PVC H=297

I 4.35. KOMUNIKACJA płytki gresowe H=297

I 4.23. KOMUNIKACJA lastriko H=321

H=294

H=300

I 4.22. Zespół Kontroli POM. BIUROWE 13,60m² wykładzina PVC H=296

I 4.21. Zespół Kontroli POM. BIUROWE 8,40m² wykładzina PVC H=294

I 4.20. POM. DS BHP / POM. EMERYTÓW I RENCISTÓW 14,80m² wykładzina PVC H=293

I 4.19. Wydział Gospodarczy MAGAZYN PODRĘCZNY 10,10m² wykładzina PVC H=293

H=293

I 4.18. Wydział Gospodarczy POM. BIUROWE 17,15m² wykładzina PVC H=294

I 4.17. Wydział Gospodarczy POM. BIUROWE 19,50m² wykładzina PVC H=293

H=291 I 4.33. Wydział Gospodarczy SEKRETARIAT 20,20m² wykładzina PVC H=293

I 4.34. Wydział Gospodarczy GAB. NACZELNIKA 18,30m² wykładzina PVC H=293

H=320

K01 KL. płytk

I 4.16. POM. SOCJALNE 8,50m² płytki gresowe H=291,5

I 4.15. WC DAMSKI 9,70m² płytki gresowe H=289

I 4.14. WC MĘSKI 12,50m² płytki gresowe H=290

Uwaga

1. Oznaczenia sposobu mocowania drabinek

A | A1 | B | B1 | D | E

zgodnie z rys nr E2-09

2. Skala liniowa

.

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2013/42

Data: 12.2014

Faza : PBW

Projektował	Nr upraw	Podpis
mgr inż Anna Górzyńska	3843/POOE/11	
Sprawdził : mgr inż Piotr Czelny	552/79	

Tytuł rysunku :

SEGMENT 2 - 3, poziom III piętra . Lokalizacja rozdzielni piętrowych oraz instalacja drabinek kablowych

Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POLICJI W BĘDZINIE

Nr. rysunku E2-11

Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY

Skala :

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE