



Elewacja rozdzielni własnej przepływowego podgrzewacza wody o mocy 24kW

IS63/3	CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A	
1	2	3	

Uwagi montażowe

1. Połączenia należy wykonać przewodem LgY 1 x 6 mm²
2. Rozdzielnię zlokalizować w pobliżu pomieszczenia w którym będzie zainstalowany podgrzewacz
3. Proponowana wysokość montażu rozdzielni 30 cm od sufitu.

Imię i nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
mgr in. Anna Górska	3843/POOE/11		E2-65
Sprawił:	mgr in. Piotr Czelny	552/79	Skala:
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku: Rozdzielnia własna 24kW przepływowego podgrzewacza wody. Segment nr 2. Poziom IV piętra	
Symbol: 2013/42		Temat: REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B. DZINIE	
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĘPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY" PROJEKT ZAMIENNY	
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE			