I -1.26. POM. TECHNICZNE
24,90m² płytki gresowe

I -1.27. ARCHIWUM
56,00m² płytki gresowe

I -1.28. ARCHIWUM
esowe

I -1.30. ARCHIWUM
26,10m² płytki gresowe

I -1.24. POM. TECHNICZNE
9,50m² płytki gresowe

I -1.25. KOMUNIKACJA
3,55m² płytki gresowe

I -1.29. KOMUNIKACJA
35,90m² płytki gresowe

I -1.21. ARCHIWUM
34,20m² płytki gresowe

I -1.20. POM. DOSTĘPU DO AKT
12,00m² płytki gresowe

K02 KLATKA SCHODOWA
2,70 płytki gresowe

I -1.19. ARCHIWUM
26,10m² płytki gresowe

I -1.18. ARCHIWUM INFORMACJE NIEJAWNE
26,15m² płytki gresowe

I -1.17. KOMUNIKACJA
7,60m² płytki gresowe

I -1.16. MAGAZYN SPRZĘTU Wydział Ruchu Drogow
12,55m² płytki gresowe

I -1.23. POMIESZCZENIE POMOCNICZE
10,95m² płytki gresowe

I -1.22. KOMUNIKACJA
8,69m² płytki gresowe

201 202 203 204 | 301 302 303 304

501 502 503 504 601 602 603 604 700 | 10

Przejście kablami lini WLZ prze strop do rozdzielni piętrowych
- kabel nr 301 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- kabel nr 302 OLFLEX CLASIC 5 x 35
- kabel nr 303 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- kabel nr 304 OLFLEX CLASIC 5 x 35

Przejście kablami lini WLZ prze strop do rozdzielni piętrowych
- kabel nr 201 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- kabel nr 202 OLFLEX CLASIC 5 x 35
- kabel nr 203 OLFLEX CLASIC 5 x 25
- kabel nr 204 OLFLEX CLASIC 5 x 35

Drabinka kablowa ocynkowana typu DUC 600 H45 ułożona pod stropem

Drabinka kablowa ocynkowana typu DUC 600 H45 ułożona pod stropem

Drabinka kablowa ocynkowana typu DUC 600 H45 ułożona pod stropem

Drabinka kablowa ocynkowana typu DUC 600 H45 ułożona pod stropem

Przepust rurowy na poziomie 0,8m poniżej poziomu gruntu - rura typu 2 x DVK 160 wprowadzenie kabli zasilających z przyłącza energetycznego do rozdzielni 400/230V RG - zasilania podstawowego Kabel nr 10 typu YKXS 4 x 240

Zasilanie aresztu
- odbiory zasilane napięciem podstawowym
rozdzielnia RON/A , kabel nr 501 typu YAKXS 5 x 25
rozdzielnia RGN/A , kabel nr 502 typu YAKXS 5 x 35
- odbiory zasilane napięciem gwarantowanym
rozdzielnia ROG/A , kabel nr 503 typu YAKXS 5 x 25
rozdzielnia RGG/A , kabel nr 504 typu YAKXS 5 x 35

Zasilanie Pomieszczeń Działu Prewencji
- odbiory zasilane napięciem podstawowym
rozdzielnia RON/P , kabel nr 601 typu YAKXS 5 x 25
rozdzielnia RGN/P , kabel nr 602 typu YAKXS 5 x 35
- odbiory zasilane napięciem gwarantowanym
rozdzielnia ROG/P , kabel nr 603 typu YAKXS 5 x 25
rozdzielnia RGG/P , kabel nr 604 typu YAKXS 5 x 35

Zasilanie garaży
- odbiory zasilane napięciem podstawowym rozdzielnia R Garaż , kabel nr 700 , typu YAKXS 5 x 25

Uwaga
1. Oznaczenia sposobu mocowania drabinek

A | A1 | B | B1 | D | E

zgodnie z rys nr E2-09

2. Skala liniowa

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.
Symbol: 2013/42

Data: 12.2014
Faza : PBW

Projektował	Nr upraw	Podpis
mgr inż Anna Górzyńska	3843/POOE/11	
Sprawdził : mgr inż Piotr Czelny	552/79	

Tytuł rysunku :

SEGMENT 2 -3 , poziom przyziemia Lokalizacja rozdzielni piętrowych oraz instalacja drabinek kablowych

Temat :	Nr. rysunku
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POLICJI W BĘDZINIE	E2-07
Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY " PROJEKT ZAMIENNY	Skala :

ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE