



Oznaczenie	Sposób monta u	Szczegóły monta owe
A	 Drabinka typu DUC 600H45	Podstawa wspornika PWS 1000 L = 1000 mocowana do stropu dwoma pr tami gwintowanymi PGM 10 osadzonymi w stropie przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS M10. Mocowanie wspornika do pr ta poprzez nakr tk rombów NRM10. Podpory mocowane co 0,7m.
B	 Drabinka typu DUC 400H45	Podstawa wspornika PWS 1000 L = 500 mocowana do stropu dwoma pr tami gwintowanymi PGM 10 osadzonymi w stropie przy pomocy tulei rozporowej stalowej TRS M10. Mocowanie wspornika do pr ta poprzez nakr tk rombów NRM10. Podpory mocowane co 0,8m.

	Imi nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E3-04
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelný	552/79		Skala :
		Tytuł rysunku : Instalacja drabinek kablowych poziom przyziemia <u>Budynek północny</u>		
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				