

Program I cze SZR				
X - I cznik zamkni ty				
o - I cznik otwarty				
	Zasilanie podstawowe	Zasilanie rezerwowe	Zasilanie AGREGAT	Wyl czenie po atowe
F1- zasilanie podstawowe	X	O	O	O
F2- zasilanie rezerwowe	O	X	O	O
F4- sprz glo	X	X	O	O
F3- agregat	X	X	X	O
Q1- agregat	O	O	X	O


Układ pracy sieci
TN - C 230/400 50 Hz

Układ sieci odnórzej
TN - C - S 230/400 50 Hz

Dodatkowa ochrona przepięcia eniowa
SAMOCZYNNE WYŁ. CZENIE ZASILANIA

b - Aktualizacja ob. rozdz. do zasilania segmentu 2, 3 oraz bud. północnego

a - dostosowanie rozdzielni do Wytycznych nr 3 KGP z 30.07.2013

		Data: 10.2014	
Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Faza : PBW	
Symbol: 2013/42			
Projektował	Nr upraw	Podpis	
mgr in Anna Górz ska	3843/POOE/11		
Sprawił:	552/79		
mgr in Piotr Czeln			
Tytuł rysunku : Schemat ideowy zasilania odbiorów elektrycznych w budynku Komendy Policji w B. dzinie			
Temat : REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POLICJI W B. DZINIE		Nr. rysunku E1-01/b	
Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.1 - KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B. DZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY -		Skala : /	
ZASTRZEŻA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJ. CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIE JEST NIE MO. E. BY PRZETRYSKANY WYKON. I UZUP. NIJANY LUB OŚCI. PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDYNOŚCI AUTORSKIEJ. RYSUNEK OPRACOWANY W PROGRAMIE COREL. NR LICENCJI DR11 WRP-128961-SUE			