


Elewacja rozdzielni własnej przepływowej podgrzewacza wody o mocy 24kW


IS63/3	CF16-40/4 40A, 30mA A; 4P	CLS6 B,40A	
1	2	3	

Uwagi montażowe

1. Połączenia należy wykonać przewodem LgY 1 x 6 mm²
2. Rozdzielnię zlokalizować w pobliżu pomieszczenia, w którym będzie zainstalowany podgrzewacz
3. Proponowana wysokość montażu rozdzielni 30 cm od sufitu.

Graficzne sprawdzenie selektywności zabezpieczeń



	Imi   nazwisko	Nr upraw	Podpis	Nr. rysunku
Projektował	mgr in Anna Górzy ska	3843/POOE/11		E1-77
Sprawdził :	mgr in Piotr Czelny	552/79		Skala :
 Pracownia Projektowa "Archex" s.c.		Tytuł rysunku : Rozdzielnia własna 24kW przepływowych podgrzewaczy wody. Segment nr 1 . Poziom przyziemia		
		Temat :   REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W B DZINIE		
Symbol: 2013/42		Nazwa zamówienia:   ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. " KOMENDA POWIATOWA POLICJI W B DZINIE   - REMONT KOMPLEKSOWY PROJEKT ZAMIENNY		
ZASTRZEGA SIE WSZELKIE PRAWA , WYNIKAJ CE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM . RYSUNEK NINIEJSZY NIE MO E BY PRZERYSOWYWANY , UZUPEŁNIANY LUB ODST PIONY BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE COREL NR LICENCJI DR11 WRP-1938961-SUE				