

13. Zestawienie materiałów - instalacja wod-kan. Etap I

PRZEBYBORY SANITARNE I URZĄDZENIA				
Lp.	Wyszczególnienie	Jm	Ilość	Producent, Norma, Dystrybutor
1.	Kratka ściekowa KR z rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadą antyzapachową i koszykiem zabezpieczającym, odpływ Ø50mm	szt	1	np. HL tel:602469602
2.	Zestaw montażowy Geberit Kombifix do WC wiszącego, płyta przyciskowa czołowa Geberit	kpl	6	Geberit
3.	Miska ustępowa wisząca np. Koło, deska sedesowa	kpl	5	np. ZWS Koło
4.	Miska ustępowa dla niepełnosprawnych wisząca np. Koło, deska sedesowa	kpl	1	
5.	Umywalka 55x45 NOVA TOP, z baterią stojącą jednodźwigniową, syfonem i półpostumentem	kpl	11	
6.	Umywalka NOVA TOP dla niepełnosprawnych z baterią jednouchwytową stojącą i syfonem	kpl	1	
7.	Zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej, bateria zlewowa stojąca, syfon zlewowy, szafka pod zlewozmywak - pomieszczenia socjalne	kpl	4	
8.	Zlew gospodarczy 60x60cm ze stali nierdzewnej, bateria zlewowa ścienna, syfon zlewowy - montaż na wysokości 0,6m w pomieszczeniach porządkowych	kpl	2	np. ZWS Koło
9.	Kabina prysznicowa 90cm x 90cm z syfonem nadstropowym, bateria natryskowa ścienna z termostatem	kpl	2	
10.	Zestaw montażowy do pisuaru Geberit Kombifix	kpl	1	Geberit
11.	Pisuar Felix, automatyczny radarowy zawór splukujący, syfon	kpl	1	np. ZWS Koło
12.	Zawór kątowy 1/2" do WC	szt	6	standard
13.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody podumywalkowy V=10 litrów/ 1,5kW/230V	szt	4	np. BIAWAR
14.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody podumywalkowy V=5 litrów/ 1,5kW/230V	szt	6	
15.	Elektryczny pojemnościowy podgrzewacz wody wiszący V=10 litrów/ 1,5kW/230V	szt	2	
16.	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody wiszący 24kW/400V	szt	2	
KANALIZACJA SANITARNA NA ŚCIANACH BUDYNKU				
17.	Rury kanalizacyjne kielichowe niskoszumowe PP-HT Plus Ø110	mb	71	np. Magnaplast
18.	j.w. lecz Ø75	mb	30	
19.	j.w. lecz Ø50	mb	36	
20.	Rewizja (czyszczak) Ø110	szt	5	
21.	Rewizja (czyszczak) Ø75	szt	2	
22.	Rura wywiewna Ø110/Ø160 PVC	szt	1	
23.	Syfon na skropliny typ HL138, podtynkowy z blokadą antyzapachową	szt	9	np. HL tel:602469602

13. Zestawienie materiałów - instalacja wod-kan. Etap I

KANALIZACJA SANITARNA PODPOSADZKOWA				
24.	Rury kanalizacyjne kielichowe PVC-U Ø160 SDR34 SN8	mb	36	np. Wavin
25.	j.w. lecz Ø110	mb	18	
26.	Rewizja (czyszczak) Ø160 w posadzce	szt	1	
WODA ZIMNA, CIEPŁA, P.POŻ.				
27.	Zawór kulowy gwint. do wody zimnej i ciepłej G3/4"	szt	6	standard
28.	j.w. lecz G 1/2"	szt	14	
29.	Zawór czerpalny ze złączką do węża do wody zimnej i ciepłej Ø15	szt	1	standard
30.	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE-Xc Multi SKIN4 COMAP do wody zimnej (10bar) Dz 16x2,0	mb	42	COMAP
31.	j.w. lecz Dz 20x2,0	mb	45	
32.	j.w. lecz Dz 26x3,0	mb	20	
33.	j.w. lecz Dz 32x3,0	mb	5	
34.	j.w. lecz Dz 40x3,5	mb	20	
35.	j.w. lecz Dz 32x3,0 (skropliny z klimatyzatorów)	mb	25	
36.	Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al./PE-Xc Multi SKIN4 COMAP do wody ciepłej (10bar) Dz 16x2,0	mb	25	
37.	j.w. lecz Dz 20x2,0	mb	3	
38.	Izolacja termiczna rurociągów wody zimnej, Dz16 (woda zimna - min.9mm)	mb	42	np. Thermaflex
39.	j.w. lecz Dz20 (woda zimna - min.9mm)	mb	45	
40.	j.w. lecz Dz25 (woda zimna - min.9mm)	mb	20	
41.	j.w. lecz Dz32 (woda zimna + skropliny - min.9mm)	mb	25	
42.	j.w. lecz Dz40 (woda zimna - min.9mm)	mb	20	
43.	Izolacja termiczna rurociągów wody ciepłej Dz16 (woda ciepła - min.20mm)	mb	25	
44.	j.w. lecz Dz20 (woda ciepła - min.20mm)	mb	3	
45.	Rura stalowa ze szwem, ocynkowana, o połączeniach gwintowanych Dn50	mb	30	wg PN-EN 10255
46.	j.w. lecz Dn25	mb	6	
47.	Tuleje ochronne dla rur Ø15 - Ø50	wg potrzeb		
48.	Hydrant wewnętrzny z miejscem na gaśnicę w pozycji poziomej, Dn 25 zawieszany o długości węża półsztywnego L=30mb, wypływ 1,0 l/s przy ciśnieniu 0,2 Mpa, 25H+G-805-B.30	kpl	1	PN-EN 671-1 np.BOXMET
49.	Hydrant wewnętrzny z miejscem na gaśnicę w pozycji poziomej, Dn 25 wnekowy o długości węża półsztywnego L=30mb, wypływ 1,0 l/s przy ciśnieniu 0,2 Mpa, 25HP+GP-750-B.30	kpl	5	
50.	Przejścia ogniochronne z zastosowaniem wełny mineralnej, z uszczelnieniem masą o odporności ogniowej EI120 - ściany i stropy dla rur stal. DN50	szt	1	np. NICZUK, HILTI
51.	Przejścia ogniochronne z zastosowaniem osłon ogniochronnych o odporności ogniowej EI120 - ściany i stropy - rury PEHD, PE Dz 16	szt	1	
52.	j.w. lecz Dz 20	szt	1	
53.	j.w. lecz Dz 26	szt	2	
54.	j.w. lecz Dz 75	szt	6	
55.	j.w. lecz Dz 110	szt	3	