
P37
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
54 x 1,5
42 x 1,5
35 x 1,5
22 x 1,5
28 x 1,5
18 x 1,2
15 x 1,2
18 x 1,0
15 x 1,0
PO
"A"
Obieg grzewczy nr.5
H=38,2 kPa
5,56 m³/h
Q=134,6 kW
K02
C22-900
C11-900
C11-500
C22-600
Φ=1820 W
Φ=1875 W
[1000 mm]
[1600 mm]
[1100 mm]
[700 mm]
[1200 mm]
20 °C
DN10
DN15


P35
P34
P33
P32
P31
P30
P29
P28
PO
15 x 1,2
18 x 1,2
18 x 1,0
22 x 1,5
28 x 1,5
35 x 1,5
C11-500
C22-500
C22-600
+16,25
+13,00
+9,75
+6,50
+3,25
±0,00
-3,25

OZNACZENIA

3.17 Φ=505 W C11-500 [1000 mm] 3.17 a 20 °C	grzejnik płytowy bocznozasilany Purmo
C11-500	typ
Φ=505 W	moc grzewcza
3.17 a	numer grzejnika
20 °C	temperatura pomieszczenia
Φwym: 400 W	moc
🟥	przewód zasilający grzejniki
- - - - -	przewód powrotny grzejniki
P 1	pion grzewczy
○	zawór odcinający równoważący (Comap 1753)
○	zawór odcinający powrotny(Comap 2429 p)
○	zawór termostayczny (Comap 3809 p)
○	zawór odcinający prosty
PO	przejście ogniochronne

Branża: architektura	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	Data: PAŹDZIERNIK 2014r
Autor projektu:	ANNA UZIĘBŁO	358/91	SANITARNA		
Zespół projektowy:	JERZY UZIĘBŁO		SANITARNA		Faza: PW
Sprawdził:	KRYSTYNA MĘDREK	284/87	SANITARNA		

Pracownia Projektowa "Archex" s.c.

Symbol: 2013/42

INSTALACJA WOD - KAN, C.O, C.T.

Treść rysunku: BUDYNEK I ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - II ETAP

Nr rys. 26

Skala:

Temat:
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W BĘDZINIE
Nazwa zamówienia:
ZAPROJEKTOWANIE I WYBUDOWANIE W RAMACH ZADANIA P.T. "KOMENDA POWIATOWA POLICJI W BĘDZINIE - REMONT KOMPLEKSOWY"

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWYWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.
RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTOCAD 2004, NR. LICENCYJNY. ACAD 2004-341-00713354.