

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW DLA KLIMATYZACJI

- Jednostka zewnętrzna RXS 25 – $Q_{chł}=2,5kW$ / $Q_{grz}=3,5kW$ – 2 szt
- Klimatyzator naścienny FTXS 25 K $Q_{chł}=2,5kW$ / $Q_{grz}=3,5kW$ – 2 szt
- Przewody miedziane do klimatyzacji śr 6,35 – 10 mb
- Przewody miedziane do klimatyzacji śr 9,52 – 10 mb
- Izolacja rur jak wyżej ze spienionego kauczuku gr 25mm
- Armatura na podłączeniu freonu – 2 kpl
- Dopełnienie instalacji freonem R410A

- Konstrukcja pod jednostki zewnętrzne
- Zawiesia klimatyzatorów
- Odprowadzenie skroplin dn 25 – 8 mb