



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Termomodernizacja Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej przy ul. Różyckiego 32 – postępowanie nr 2”

ZP-2380-246-38/2476/2015

Katowice, dn. 21.07.2015 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Termomodernizacja Komisariatu Policji IV w Rudzie Śląskiej przy ul. Różyckiego 32 – postępowanie nr 2” wpłynęły zapytania i udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający wymaga od oferenta zastosowania wyłącznie systemowych materiałów ociepleniowych posiadających pełną aprobatę techniczną, czy też dopuszcza zastosowanie materiałów dopuszczonych na rynek, takich które nie stanowią jednego systemu dociepleń?

**Odpowiedź 1:** Zamawiający wymaga zastosowania materiałów ociepleniowych wg systemu, posiadających aprobatę techniczną.

**Pytanie 2:** Czy zastosowany system musi posiadać pełne badania ogniowe?

**Odpowiedź 2:** System powinien mieć klasę NRO – wystarczy dokumentacja materiałowa.

Wykonano w 1 egz. MK/BWSz  
zamieszczono na stronie internetowej