elementy podlegające wyburzeniu

elementy nowoprojektowane

kanały techniczne

cegła silikatowa

elementy betonowe

pianka izolacyjna

-1.06

-1.05
POMIESZCZENIE
TECHNICZNE

-1.02
H=360
POMIESZCZENIE
ROZDZIELNI GŁÓWNEJ

-1.01
H = 3,18
KOMUNIKACJA

-1.03
H=314
KOMORA
TRANSFORMATORA

-1.04
H=314
KOMORA
TRANSFORMATORA

-1.07

H=334
+0,26

±0,00

H = 2,48

H = 3,18

wyburzyć podest

spadek z poziomu
posadzki do dna kanału

zlokwidować
piankę izolacyjną

zlokwidować
kanał

przewiert 80/40cm
wykonać pod skosem
z poziomu posadzki do dna kanału

kanał kablowy
80/40cm

nadproże stalowe
3x⌶100 dł.1.4m

otwór 50/10cm
295cm od posadzki

drzwi p.poż.
EI60

przewiert na poziomie
kanału kablowego

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

-1.01	KOMUNIKACJA powierzchnia Pu=32,50m²
1.02	ROZDZIELNIA GŁÓWNA powierzchnia Pu=33,45m²
1.03	KOMORA TRANSFOR. powierzchnia Pu=9,45m²
1.04	KOMORA TRANSFOR. powierzchnia Pu=9,45m²
1.05	POM. TECHNICZNE powierzchnia Pu=20,00m²

Nr projektu.	055/EL/2014	Branża: ELEKTRYCZNA	Data: Podpis
Sprawdził:	inż.Paweł Nowotny	Upr.nr 1198/94	12/2014
Projektant:	Mariusz Nowotny	Upr.nr 650/02	12/2014

APAN 44-102 GLIWICE ul.Wita Stwosz 8/4 tel./fax :+48 32 279-34-56

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ I KANAŁÓW KABLOWYCH

skala 1:50 Nr rys. E03