



#### LEGENDA:

- przewód UUTP kat. 6 LSZH 23AWG
- PEL punkt elektryczno-logiczny wg. zestawu 3x gn. 230V 2P+PE zasilanie dedykowane (z blokadą), 1x gn. 230V 2P+PE zasilanie podstawowe, 3x gn. modularne RJ45 kat. 6 nieekranowane typu Key-Stone Dr@kom z adapterem Mosaic typu Key-stone Mosaic lub równoważne
- rozdzielnica elektryczna
- TK2 symbol rozdzielnic elektrycznej

#### UWAGA:

- Przewody UUTP kat. 6 LSZH 23AWG na poziomie kondygnacji prowadzić w przepustach w 2x rura PVC Ø 50mm.
- Na rysunku przedstawiono przykładowe nazwy zastosowanego osprzętu - dopuszcza się zastosowanie osprzętu innych producentów posiadających równoważne parametry wg. tabeli zamieszczonej w opisie technicznym.

SPIS POMIESZCZEŃ	
nr pom.	opis
200	klatka schodowa
201	korytarz
202	pom. biurowe komendanta
203	pom. biurowe c-cy komendanta
204	punkt kancelaryjny
205	przedsionek
206	WC męskie
207	WC damskie
208	pomieszczenie biurowe
209	pomieszczenie biurowe TK
210	pom. biura zespołu kryminalnego

BIURO PROJEKTÓW "INŻYNIERIA ŁĄDOWA" Magdalena Radlak tel. 885 599 251 45-355 Opole; ul. 1-go Maja 97/2 NIP: 754-214-19-47; REGON: 532179560				
INWESTOR	KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH UL. J. LOMPY 19, 40-038 KATOWICE.			
INWESTYCJA	REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU			
OBIEKT	BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI W SIEWIERZU, 42-470 SIEWIERZ, UL. KOPERNIKA 33 , DZ. NR 3275, 3278/1			
TREŚĆ RYSUNKU	Plan instalacji sieci strukturalnej - rzut I-piętra.			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Ewald Mrugała	NR UPRAWNIENI 201/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	STADIUM: PROJ. BUDOWLANY
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzysztof Giesa	NR UPRAWNIENI 195/91/OP	PODPIS	DATA 05.2015	BRANŻA ELEKTRYCZNA
OPRACOWAŁ: Paweł Łaskarzewski	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA 05.2015	SKALA 1:80 NR RYSUNKU E-12

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.